



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1711 (3)

ГР. БУРГАС, 08. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

**Относно:** инвестиционно предложение (ИП) „Кабелни линии 1 kV от ТП „Време 2” за захранване на съществуващи ВНН (въздушни мрежи ниско напрежение), КНН (кабелни линии ниско напрежение) и ново модулно електромерно табло в ПИ с идентификатор 81178.501.483 и ПИ с идентификатор 81178.501.605 по КК на гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1711/2024г.в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелни линии 1 kV от ТП „Време 2” за захранване на съществуващи ВНН (въздушни мрежи ниско напрежение), КНН (кабелни линии ниско напрежение) и ново модулно електромерно табло в ПИ с идентификатор 81178.501.483 и ПИ с идентификатор 81178.501.605 по КК на гр. Черноморец, община Созопол” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда извеждане на съществуващи кабелни линии 1 kV от ТП „Време” и изграждане на нови кабелни линии 1kV от ТП „Време 2” за захранване на същите и нова кабелна линия 1kV до ново ЕТмод. Захранването на съоръженията ще се осъществи от ТНН (табло ниско напрежение) на ТП „Време 2”, както следва:

- ЕТмод ще бъде захранено от ТНН на ТП „Време 2” с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x240 мм<sup>2</sup>;
- ВНН 1 ще бъде захранена от ТНН на ТП „Време 2” с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x240 мм<sup>2</sup>;
- ВНН 2 ще бъде захранена от ТНН на ТП „Време 2” с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x240 мм<sup>2</sup>;
- КНН съществуващи ще бъдат захранени от ТНН на ТП „Време 2” до кабелни муфи с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x240 мм<sup>2</sup>;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





- КНН съществуващ ще бъде захранен от ЕТмод до кабелна муфа с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x185 мм<sup>2</sup>;

- ЕТ улично (съществуващо) ще бъде захранено от ЕТмод с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x35 мм<sup>2</sup>.

Дължината на кабелната линия ще е 46 м и ще премине през ПИ с идентификатор 81178.501.483 по КК на гр. Черноморец, урбанизирана територия, с НТП: за второстепенна улица.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл.92 и чл.93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн. ДВ, бр.49/2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имот. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ –



гр. Бургас, кв.с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

