



ИЗХ. № ПД-1800

ГР. БУРГАС

09. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ- БУРГАС ЮГ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“, МЕСТНОСТ „КАПЧЕТО“

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) нов 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.653.569 по КК, УПИ XVII, кв. 148 по плана на ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас; Кабели 20 kV - 2 бр. от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV, извод „Диоген“ между П/С „М. Рудник“ и ТП 2В до БКТП-нов в ПИ с идентификатор 07079.653.569 по КК на ж.к. „М. Рудник“; Кабел 1 kV от БКТП-нов до ново електромерно табло /ЕТ/ до фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.653.139 по КК, УПИ I-139, кв.148 по плана на ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-1800/24.06.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на БКТП-нов 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.653.569 по КК, УПИ XVII, кв. 148 по плана на ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас; Кабели 20 kV - 2 бр. от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV, извод „Диоген“ между П/С „М. Рудник“ и ТП 2В до БКТП-нов в ПИ с идентификатор 07079.653.569 по КК на ж.к. „М. Рудник“; Кабел 1 kV от БКТП-нов до ново ЕТ до фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.653.139 по КК, УПИ I-139, кв.148 по плана на ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1356(1)/03.06.2021 г. за ИП: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.653.139 по КК, УПИ I-19, кв. 148 по плана на ж. к. „Меден Рудник“, гр. Бургас“, с възложители: Мария Петрова, Гина Атанасова, Стана Димитрова, Мария Михалева, Димитринка Иванова, Тодорка Морякова и Мария Андреева, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;



Главният архитект на Община Бургас е издал Разрешение за строеж № В-1/06.01.2023 г. на обект „Жилищна сграда и ограда” в ПИ с идентификатор 07079.653.139 по КК, УПИ I-19, кв. 148 по плана на ж. к. „Меден Рудник”, гр. Бургас.

С ИП се предвижда изграждане на кабелно ел. захранване НН, което ще се осъществи от ТНН на БКТП-нов 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.653.569 по КК, УПИ XVII, кв. 148 по плана на ж.к. „Меден Рудник”, гр. Бургас с кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x240 мм² до ново електромерно табло - ЕТ 79M1T/Б+. Кабелът ще бъде положен в тротоара в изкоп с размери 0,8/0,4 м. При преминаване пред входа на имота, кабелът 1 kV ще се изтегли в предпазна PVC тръба Ø110 мм.

За свързване на нов трафопост, тип БКТП 2x800 kVA, който ще се монтира в ПИ с идентификатор 07079.653.569 по КК, УПИ XVII, кв. 148 по плана на ж.к. „Меден Рудник” към градската мрежа 20 kV, е необходимо да се разкъса съществуващ кабел 20 kV, извод „Диоген” между п/с „М. Рудник” и ТП 2В. Полагането на кабелите 20 kV ще бъде в изкоп с размери 0,9/0,4 м.

БКТП ще бъде предназначен за монтаж на 2 бр. трансформатори 20/0,4/0,231 kV 800 kVA с цел осигуряване на ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.653.139 по КК, УПИ I-139, кв. 148 по плана на ж.к. „М. Рудник”, гр. Бургас. Кабелното трасе ще бъде с обща дължина 209 м. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще е: мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между п/с „Меден Рудник” и ТП 2В, извод СрН „Диоген”, подстанция „Меден Рудник”.

Дейностите, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Към уведомлението е приложен Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на “Електроразпределение Юг” ЕАД № 4534741/03.05.2023 г.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ (Натура 2000 места). Най-близко е разположена е разположена ЗЗ с код BG0000273 „Бургаско езеро” обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (обн., ДВ, бр.102/2008 г.) за опазване на дивите птици, изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) като е обявена и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите, във връзка с определянето на специфични и подробни цели на опазване на ЗЗ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената защитена зона с код BG0000271 „Мандра-Пода” от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в защитените зони;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на БКТП-нов 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.653.569 по КК, УПИ XVII, кв. 148 по плана на ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас; Кабели 20 kV - 2 бр. от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV, извод „Диоген“ между П/С „М. Рудник“ и ТП 2В до БКТП-нов в ПИ с идентификатор 07079.653.569 по КК на ж.к. „М. Рудник“; Кабел 1 kV от БКТП-нов до ново ЕТ до фасадата на сградата в ПИ с идентификатор 07079.653.139 по КК, УПИ I-139, кв.148 по плана на ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в терена **няма пясъчни дюни.**

Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



