



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1869 (9)

ГР. БУРГАС, 10. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЦЕНТЪР

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Кабели НН от ТНН на ТП „339“ до електромерни табла в ПИ с идентификатори 07079.620.372 и 07079.620.373 по КККР (УПИ II-372 и УПИ V-373, кв. 6 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“), гр. Бургас, община Бургас за захранване на жилищни сгради в същите имоти“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1869/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабели НН от ТНН на ТП „339“ до електромерни табла в ПИ с идентификатори 07079.620.372 и 07079.620.373 по КККР (УПИ II-372 и УПИ V-373, кв. 6 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“), гр. Бургас, община Бургас за захранване на жилищни сгради в същите имоти“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-3297(4)/23.11.2022г. за план: „Изменение на ПУП-ПРЗ и изработване на РУП за УПИ II (ПИ 07079.620.35 по КК), УПИ IV (ПИ 07079.620.31 по КК) и УПИ V (ПИ 07079.620.32 по КК), кв. 6 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас, община Бургас и изграждане на две жилищни сгради в новообразуваните УПИ II и УПИ V“, с възложители: „Балкан Строй“ ЕООД, Людмил Гочков, Даниела Гочкова, Добрин Томов, Катя Кръстева, Николай Кръстев, Господин Манолов, Еленка Манолова, Васил Манолов, Цветозар Христов, Денка Тодорова, Величка Стефанова, Стефан Петров, Десислава Петрова, Илияна Димитрова, Мария Шевчик, Димо Димов, Николай Митев, Полина Кишкилова, Сула Чакърова и Павел Монеv, с което е определил, че изработването на ПУП-ПРЗ и РУП не очертава рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

Архитект при Община Бургас е издал:

- Разрешение за строеж № 25-„3“/10.07.2023г. на обект „Жилищна сграда с магазин и гаражи“ в УПИ II-372, кв. 6 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, представляващ ПИ с идентификатор 07079.620.372 по КККР на гр. Бургас. Разрешението е влязло в сила на 08.08.2023г.;

- Разрешение за строеж № 26-„3“/10.07.2023г. на обект „Жилищна сграда с магазин и гаражи“ в УПИ V-373, кв. 6 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, представляващ ПИ с идентификатор 07079.620.373 по КККР на гр. Бургас. Разрешението е влязло в сила на 08.08.2023г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда полагане на нови кабелни линии НН от ТНН на ТП „339“ до електромерни табла в ПИ с идентификатори 07079.620.372 и 07079.620.373 по КККР (УПИ II-372 и УПИ V-373, кв. 6 по плана на ж.к. „Братя Миладинови“), гр. Бургас, община Бургас за захранване на жилищни сгради в същите имоти. Предвижда се монтиране на електромерни табла в имотите. Електромерните табла ще се захранват с кабели 1kV, тип NAY2Y-J 4x240mm² от ТНН на БКТП „339“. Трасето на кабелите ще премине през следните ПИ с идентификатори: 07079.620.34 – за електроенергийно производство; 07079.620.17, 07079.620.72 и 07079.620.36 – за второстепенна улица; 07079.620.372 и 07079.620.373 – за високо застрояване. Кабелите ще се положат и изтеглят в изкопи 0,4/0,8м и 0,5/0,8м, непосредствено в земя под тротоарни настилки на второстепенни улици. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: табло ниско напрежение /ТНН/ на трафопост „ТП 339“, извод СН „Херкулес“, подстанция „Инд. Бургас“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите и трасетата на кабелите **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр. 108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционно предложение „Кабели НН от ТНН на ТП „339” до електромерни табла в ПИ с идентификатори 07079.620.372 и 07079.620.373 по КККР (УПИ II-372 и УПИ V-373, кв. 6 по плана на ж.к. „Братя Миладинови”), гр. Бургас, община Бургас за хранване на жилищни сгради в същите имоти”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС ЦЕНТЪР и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



