



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1881 (9)

ГР. БУРГАС

12. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

НА ВАШ ИЗХ. № 21311/01.07.2024 г.

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС


Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Полагане на кабел ниско напрежение (НН) от съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/, монтиран на ъгъла на ул. „Д-р Нидер“/ул. „Антим I“ до ново електромерното табло /ЕТ/, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.327 по КК, УПИ III-2236, кв. 30 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-1881/03.07.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Полагане на кабел НН от съществуващ КРШ, монтиран на ъгъла на ул. „Д-р Нидер“/ул. „Антим I“ до ново ЕТ, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.327 по КК, УПИ III-2236, кв. 30 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обект в същия имот“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-131(3)/01.03.2021 г. за ИП: „Преустройство и консервационно-реставрационни работи (КРР) на жилищна сграда с идентификатор 07079.610.327.1, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.610.327 по КК, УПИ III-2236, кв. 30 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Бургас е издал Разрешение за строеж № П-64/18.10.2022 г. на обект „Жилищна сграда – преустройство и консервационно – реставрационни работи“ в



Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ПИ с идентификатор 07079.610.327 по КК, УПИ III-2236, кв. 30 по плана на ЦГЧ на гр. Бургас. С ИП се предвижда монтиране на ново ЕТ 1Т+ТТ на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.327 по КК на гр. Бургас. Новото ЕТ ще се захранва с кабел NAY2Y-J 4x95mm² от съществуващ КРШ на ъгъла на ул. „Д-р Нидер”/ул. „Антим I”. Трасето на кабелната линия ще премине през ПИ с идентификатор 07079.610.408 по КК - за второстепенна улица. Кабелите ще се положат и изтеглят в изкоп 0,4/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарни настилки и в PVC тръба Ø110 мм, положена в изкоп 0,45/1,1 м, при пресичане на улица. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: съществуваща разпределителна касета (РК), монтирана на ъгъла на ул. „Д-р Нидер”/ул. „Антим I”, трафопост „Морска”, извод СН „Звезда”, подстанция „Рибари”.

Дейностите, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена ЗЗ BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008 г. (обн., ДВ, бр.102/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-307/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021 г.) за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изм. и доп. със Заповед № РД-714/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената ЗЗ BG0000273 „Бургаско езеро” от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания, природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитена зона;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената ЗЗ;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, предвид обема и характера на ИП;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони, тъй като реализацията на ИП не е свързана с промяна на начина на трайно ползване на терена;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Полагане на кабел НН от съществуващ КРШ, монтиран на ъгъла на ул. „Д-р Нидер”/ул. „Антим I” до ново ЕТ, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.327 по КК, УПИ III-2236, кв. 30 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, за захранване на обект в същия имот“ **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в терена **няма пясъчни дюни.**

Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



