



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1799 (3)
ГР. БУРГАС

17. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. БУРГАС, КВ. „М. РУДНИК“, М. „КАПЧЕТО“

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП-нов 20/0,4/0,231 kV - 1x800 kVA в УПИ VI-108001, ПИ с идентификатор 32737.108.1 по КК, м. 108, м. „Стопански двор“, с. Индже Войвода, общ. Созопол. Кабел 20 kV за БКТП-нов от нов СРС вграден в оста на ВЛ 20kV „Индже Войвода“ в ПИ с идентификатор 32737.20.44 по КК. Кабел НН от БКТП-нов до нова къща за гости в УПИ I-108011,108015, ПИ с идентификатор 32737.108.22 по КК, м. 108, м. „Стопански двор“, с. Индже Войвода, общ. Созопол по ДП 4507384“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1799/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на БКТП-нов 20/0,4/0,231 kV - 1x800 kVA в УПИ VI-108001, ПИ с идентификатор 32737.108.1 по КК, м. 108, м. „Стопански двор“, с. Индже Войвода, общ. Созопол. Кабел 20 kV за БКТП-нов от нов СРС вграден в оста на ВЛ 20kV „Индже Войвода“ в ПИ с идентификатор 32737.20.44 по КК. Кабел НН от БКТП-нов до нова къща за гости в УПИ I-108011,108015, ПИ с идентификатор 32737.108.22 по КК, м. 108, м. „Стопански двор“, с. Индже Войвода, общ. Созопол по ДП 4507384“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Созопол е издал Разрешение за строеж № 66/11.06.2018 г. за къща за гости в УПИ I-108011,108015, м. „Стопански двор“, с. Индже Войвода, община Созопол.

Със Заповед № 8-Z-188/02.03.2022 г. на Кмета на Община Созопол е одобрен ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия за обект: „Захранващ кабел средно напрежение 20 kV до нов БКТП с местонахождение в УПИ VI-108001, м. „Стопански двор“, с. Индже Войвода, изработен във връзка с ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32737.108.1, идентичен с ПИ 108001 по КВС в м. „Стопански двор“, с. Индже Войвода, одобрен със Заповед № 8-Z-862/28.06.2018 г. на Кмета на Община Созопол и представлява необходим елемент на техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 32737.108.1 по КК на с. Индже Войвода.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на БКТП-нов 20/0,4/0,231 kV - 1x800 kVA в УПИ VI-108001, ПИ с идентификатор 32737.108.1 по КК, м. 108, м. „Стопански двор“, с. Индже Войвода и изграждане на кабелни линии за захранване на нова къща за гости в УПИ I-108011,108015, ПИ с идентификатор 32737.108.22 по КК, м. 108, м. „Стопански двор“. Дължината на кабелното трасе ще бъде 322 м.

Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: съществуваща ВЛ 20 kV, извод СрН „Индже войвода“, подстанция „Босна“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии както и **не попада** в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“, съгл. Закона за биологично разнообразие. Най-близо са границите на две защитени зони (Натура 2000 места) – защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802 от 04.11.2008 г., обн. ДВ бр. 106/2008 г., изм. Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ,бр.10/05.02.2013г.) и двете на Министъра на околната среда и водите; защитена зона BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на МС, обн. ДВ бр. 21/2007 г. и изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ, бр.97/08.11.2013г.), обявена със Заповед № РД-50/17.01.2024 г. (ДВ,бр.12/9.02.2024г.) на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаните защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

