



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-1943 (1)

ГР. БУРГАС

22. 07. 2024

ДО

„ДЕВА БРОДКАСТ“ ЕООД

ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ № 65

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** Инвестиционно предложение „Нов БКТП-1Т 20/0.4кV 1250кVA ТП“Дева“ захранващ складово - производствена база с административна част в ПИ 07079.3.2877 (обединени 07079.3.925 и 07079.3.926) ,гр. Бургас, община Бургас“, с възложител: „ДЕВА БРОДКАСТ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1943/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нов БКТП-1Т 20/0.4кV 1250кVA ТП“Дева“ захранващ складово - производствена база с административна част в ПИ 07079.3.2877 (обединени 07079.3.925 и 07079.3.926) ,гр. Бургас, община Бургас“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-169-ПР/29.11.2022г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на складово-производствена база с административна част в имоти с идентификатори 07079.3.925 и 07079.3.926 по КК на гр. Бургас, м „Курт тепе“, община Бургас, с което е постановено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и е в срок на правно действие.

На основание чл. 140, ал.1 от ЗУТ, Главният архитект на Община Бургас е издал виза за изготвяне на инвестиционен проект за „складово база с административна част в УПИ IV-2877, кв. 69 по плана на ПЗ „Север“ гр. Бургас, ПИ 07079.3.2877 по КК, съгласно действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 4255/14.12.2022г. на зам. кмет на Община Бургас.

С Решение № К33-22/21.12.2022г. на КЗЗ е променено предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди.

Инвестиционното предложение е свързано с проектиране на трафопост БКТП 1Т 20/0.4кV за присъединяването на обект „складово - производствена база с административна част в ПИ 07079.3.2877 /УПИ IV-2877, кв. 69 по плана на ПЗ „Север“, гр.Бургас /, гр. Бургас, община Бургас към електроразпределителната мрежа - 20кV на „Електроразпределение Юг“ЕАД и захранването му с ел.енергия на страна Ср.Н. – 20кV – еднолинейната схема и разпределението на бетонна трансформаторна подстанция от типа БКТП – П-1Т 20/0,4кV 1250 VA. БКТП е изработен от стомано-стоманобетонни панели, комплектован с електрооборудване съгласно приложената еднолинейната схема част „Клиент“ В БКТП е да се монтира 1 брой силов трансформатор 1250 кVA, като трансформатора ще се достави и монтира допълнително след монтажа на БКТП. В отсек Разпределителни уредби КЛИЕНТ РУ 20KV-И РУ 0,4кV се поместват: Комплектна разпределителна уредба 20 kV,630A,24kV,16kA - комплектно комутационно устройство РУ-0,4 kV с монтирани защитни апарати.

Разпределителната уредба 20 kV е предвидена от тип Simosec- 630A,24 kV,16kA(производство на фирма Сименс) състояща се от модулни-шкафове с обединени в комплектно разпределително устройство. Кабелирането на шкаф R (Вход) става отдолу с едножилни кабели със суха изолация със сечение тип NA2XS/F/ 24kV 50/16 мм2 и изпълнени кабелни глави съгласно предписанието на производителя на



ISO 9001



Г гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





уредбата, като тя се захранва от модул R(Изход) на уредбата монтирана в сектор EP Юг. Кабелирането на шкафа L-500 (Защита Tr-p) , също става отдолу с подготвена кабелна връзка към трансформатора с кабел 20 kV, тип NA2XS/F/ 24kV 50/16 мм2 и изпълнени кабелни глави съгласно предписанието на производителя на уредбата. Комплектно комутационно устройство 0,4kV – представлява главно разпределително табло (ТНН) и се оборудва с: главен автоматичен прекъсвач тип DMX3 2000N комбиниран с електронна защита S1 LS/I отстроена за защита на ТМ-1250 – In=1800A. Изходящите кабели към консуматорите се предвижда да се присъединят към до 6 бр. автоматичен прекъсвач тип DPX3 630N комбинирани с магнито-термична защита. В РУ 0,4 kV е предвидено място за монтаж на защитен автоматичен прекъсвач тип DPX3 1600/1250A комбиниран с електронна защита S1 за отдаване на мощност до 800kW. Изходящите кабели НН ще се извеждат двустранно, през отвори предвидени във фундамента на трафопоста.

След предаване на БКТП ще се извърши: - Монтиране на силови трансформатор в трафопомещение; - Свързване на кабели 20 kV към извод R (Изход-Клиент) на РУ 20kV на EP Юг; - Свързване на кабели 20 kV към изводи 20 kV на трансформатора; - Свързване на кабели 0,4 kV към изводи 0,4 kV на трансформатора; - Свързване на входящите силови кабели НН от консуматора към съответните изводи в ТНН.

Комуникационно-транспортния достъп до трасето се осъществява по съществуващ асфалтов път.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), и Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в разглежданата площ няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001

UKAS  
MANAGEMENT  
SYSTEMS  
0063

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

