



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изм. № ПД-1998

ГР. БУРГАС

(1)

23. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ 32514.501.48 по КК на с. Изгрев, общ. Царево; Кабелна линия 1kV от стълб № 15 от ВМрНН, монтиран пред ПИ 32514.501.49, захранен от изв.1 на ТНН на ТП „Изгрев“ до електромерно табло пред ПИ 32514.501.48 по КК на с. Изгрев, община Царево”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-1998/2024г. в РИОСВ – Бургас за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана а кратко Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ 32514.501.48 по КК на с. Изгрев, общ. Царево; Кабелна линия 1kV от стълб № 15 от ВМрНН, монтиран пред ПИ 32514.501.49, захранен от изв.1 на ТНН на ТП „Изгрев“ до електромерно табло пред ПИ 32514.501.48 по КК на с. Изгрев, община Царево”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-350(1)/10.02.2023г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ VI, кв.4 по плана на с. Изгрев, Община Царево, /имот с ид. 32514.501.48/“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Главният архитект на Община Царево е издал Разрешение за строеж № 130/12.07.2023 г. за жилищна сграда в ПИ 32514.501.48 по ККР на с. Изгрев, община Царево.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло пред ПИ 32514.501.48 по КККР на с. Изгрев, община Царево.

Захранването на новопроектираното табло ще се осъществи чрез изграждане на нова кабелна линия 1 kV тип NAY2Y 4x35 mm² от стълб № 15 от ВМрНН монтиран пред ПИ 32514.501.49, захранена от изв.1 на ТНН на ТП „Изгрев“, в изкоп с размери 1,1/0,6 м, а при преминаване пред тротоар - 0,8/0,4м.

Дължината на трасето е 53 м и преминава през урбанизирана територия, държавна публична собственост, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони (Натура 2000) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №1013/17.12.2020г. (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед №РД-712/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на заявеното инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. **ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.23г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

