



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2003 (1)
ГР. БУРГАС 23. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО


Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на нов БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 58356.501.676 по КК на гр. Приморско, общ. Приморско; Кабели 20 kV от мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 kV (между БКТП „Стамopolу“ и ТП „Ракита“) до БКТП-нов; Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП-нов до ново електромерно табло за ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58356.501.703 по КК на гр. Приморско, община Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2003/2024 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 58356.501.676 по КК на гр. Приморско, общ. Приморско; Кабели 20 kV от мястото на разкъсване на съществуваща кабелна линия 20 kV (между БКТП „Стамopolу“ и ТП „Ракита“) до БКТП-нов; Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП-нов до ново електромерно табло за ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58356.501.703 по КК на гр. Приморско, община Приморско“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1058(1)/07.04.2023 г. за ИП: „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58356.501.703 по КК (УПИ VI, кв. 23) на гр. Приморско, общ. Приморско“, с възложител: „ТОП-ИН“ ЕООД, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За обекта на електрозахранване е издадено Разрешение за строеж № ПР-50/05.05.2023г., от гл. архитект на Община Приморско.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов трафопост, тип БКТП 1x800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ с идентификатор 58356.501.676 по КК на гр. Приморско, общ. Приморско. Захранването на БКТП-нов ще се осъществи, чрез разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



БКТП „Стамополу” и ТП „Ракита”, и от мястото на разкъсване до БКТП-нов ще се положат нови кабели 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm². От ТНН на БКТП ще се положи нов кабел ниско напрежение, тип NAY2Y 4x240mm², монтирано в ПИ с идентификатор 58356.501.703 за захранване на обект в същия имот. Дължината на кабелното трасе ще бъде 65 м.

Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: Нови кабелни муфи 20 kV в мястото на разкъсване на КЛ 20 kV, между БКТП „Стамополу” и ТП „Ракита”, извод СрН „Хлебозавод”, подстанция „Приморско”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на електрозахранване и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо са разположени защитени зони BG0001001 „Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите и BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-82/03.02.2009г. (ДВ, бр. 14/2009г.), изм. и доп. със Заповед № РД-722/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулационните граници на гр. Приморско) и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе, най-близо разположени защитени зони. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, **че имотът и трасето на кабела не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.2023г.

