



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх. № ПД-2008 (п)
ГР. БУРГАС 23. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на жилищна strada в ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК на гр. Царево, общ. Царево. Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Стар квартал 2“ в ПИ с идентификатор 48618.505.821 до нов КРШ пред ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК. Нов кабел 1 kV от новия КРШ пред ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК до електромерно табло пред ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2008/2024г. в РИОСВ – Бургас за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл.10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, нарияана а кратко Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна strada в ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК на гр. Царево, общ. Царево. Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП „Стар квартал 2“ в ПИ с идентификатор 48618.505.821 до нов КРШ пред ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК. Нов кабел 1 kV от новия КРШ пред ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК до електромерно табло пред ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2835(1)/06.10.2023 г. за ИП: „Изграждане на жилищна strada и трафопост в ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК, УПИ V-831, 832, кв. 160 по плана на гр. Царево, кв. „Белия бряг“, с възложител: Кирил Йовнов, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Царево е издал Разрешение за строеж № 175/19.10.2023 г. за жилищна sграда в ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК, УПИ V, кв. 160 по плана на гр. Царево, кв. „Белия бряг“.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на две нови кабелни линии 1 kV: от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП „Стар квартал 2“ в ПИ с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



идентификатор 48619.505.821 по КК до нов кабелен разпределителен шкаф пред ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК на гр. Царево и от новия КРШ пред ПИ с идентификатор 48619.505.1078 по КК до ново електромерно табло, което ще бъде изградено пред същия имот за захранване на жилищна сграда. Захранването на новото електромерно табло ще бъде чрез полагане нови кабели, тип NAY2Y 4x240 mm² от табло ниско напрежение на БКТП „Стар квартал 2” до нов КРШ и тип NAY2Y 4x95 mm² от нов КРШ до новото електромерно табло. Кабелната линия ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м. Дължината на кабелното трасе ще бъде 314 м. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: ТНН на трафопост „Стар квартал 2”, извод СН „Стар квартал”, подстанция „Василико”.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони (Натура 2000) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0000208 „Босна” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №1013/17.12.2020г. (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед №РД-712/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на заявеното инвестиционно предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в разглеждания терен няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-89/16.06.23г.



Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел.: +359 56 813 205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

