



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2022 (1)
ГР. БУРГАС

23. 07. 2024

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП „Посейдон“ до ЕТ (ново) за захранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.35.194 по КК на гр. Черноморец, м. „Акра“, общ. Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2022/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП „Посейдон“ до ЕТ (ново) за захранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.35.194 по КК на гр. Черноморец, м. „Акра“, общ. Созопол“, намира се в ПИ с ид. 67800.503.454, м. „Мисаря“, гр. Созопол, Община Созопол“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За обекта, предмет на електрозахранване е издадено следното:

- Разрешение за строеж № 173/30.11.2022 г. от главният архитект на Община Созопол за изграждане на вилни сгради в УПИ XV-124, м. „Акра“, гр. Черноморец (ПИ с идентификатор 81178.35.194 по КК), общ. Созопол;

- Решение № БС-110-ЕО/12.05.2023 г. от Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „ПУП-ПП за трасе на техническа инфраструктура за подземно кабелно трасе за електрозахранване на ПИ с идентификатор 81178.35.194, м. „Акра“, гр. Черноморец, община Созопол“, с характер да не се извършва екологична оценка;

- Решение № 48/22.12.2023 г. на Общински съвет – Созопол, с което е одобрен ПУП-ПП на елементи на техническата инфраструктура, извън строителните граници на обект: „Външно ел. захранване на вилни сгради в УПИ XV-124, м. „Акра“, гр. Черноморец (ПИ с идентификатор 81178.35.194 по КК), общ. Созопол.

С инвестиционното предложение се предвижда полагане на нова кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП „Посейдон“ до ново ЕТ за захранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 81178.35.194 по КК на гр. Черноморец, м. „Акра“, общ. Созопол. Ще се монтира ново електромерно табло, което ще бъде захранено от ТНН на БКТП „Посейдон“, с кабел 1 kV, тип



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



NAY2Y 4x240 mm². Кабелът ще бъде положен в изкоп 1,1/0,6 м, при пресичане на улица. Дължината на кабелното трасе ще бъде 438 м. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: табло ниско напрежение на трафопост „Посейдон“, извод СН „Вромос“, подстанция „Созопол“.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 49/2010г.); Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.), всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение **е допустима** спрямо режима на защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето, приключилите процедури и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомяваме, **че имотът и трасето не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

За Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

