



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2023 (1)

ГР. БУРГАС

23. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП до ново електромерно табло за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 58356.502.228 по КК на гр. Приморско, м. „Пясъка“, общ. Приморско“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2023/2024 г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от ТНН на БКТП до ново електромерно табло за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 58356.502.228 по КК на гр. Приморско, м. „Пясъка“, общ. Приморско“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2891(5)/08.12.2023 г. за ИП: „Изграждане на една жилищна сграда в УПИ IV, кв. 16, м. „Пясъка“, (ПИ с идентификатор 58356.502.228 по КК, предишен ПИ с идентификатор 58356.502.162 по КК), гр. Приморско, община Приморско“, с възложители: Пламен Базотев, Руска Базотева, Димитър Базотев и Валерия Базотева, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За обекта на електрозахранване е издадено Разрешение за строеж № ПР-5/05.02.2024г., от гл. архитект на Община Приморско.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 58356.502.228 по КК на гр. Приморско, м. „Пясъка“, общ. Приморско, като за целта ще се монтира ново електромерно табло на границата на имота. Новото ел. табло ще се захранва, чрез полагане на нов кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x240 мм<sup>2</sup> от ТНН на БКТП „Кибела“, находящ се в ПИ с ид. 58356.502.186. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м и 1,1/0,6 м



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





при пресичане на улица. Дължината на кабелното трасе ще бъде 187 м и ще преминава през имоти, с НТП „за второстепенна улица“. Съгласно приложен с документацията Договор за присъединяване на клиенти № 4589614/09.03.2024г., на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, място на присъединяване е: табло ниско напрежение на трафопост „Кибела“, извод СН „Почивка“, подстанция „Приморско“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на електрозахранване и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо (на 0,17 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулационните граници на гр. Приморско, преминаващо през съществуващи второстепенни улици, извън границите на защитена зона и на отстояние 0,17 км от нея) и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, **че имотът и трасето на кабела не засягат площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**  
За Директор на РИОСВ – Бургас  
Заповед № РД-89/16.06.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел.: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

