



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2019 (1)

ГР. БУРГАС

23. 07. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.689 по КК на с. Синеморец, общ. Царево; Кабелна линия 1kV от съществуващ стълб № 5 пред ПИ с идентификатор 66528.501.655 по КК до ЕТ (ново) пред ПИ с идентификатор 66528.501.689 по КК на с. Синеморец, общ. Царево”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2019/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционното предложение „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.689 по КК на с. Синеморец, общ. Царево; Кабелна линия 1kV от съществуващ стълб № 5 пред ПИ с идентификатор 66528.501.655 по КК до ЕТ (ново) пред ПИ с идентификатор 66528.501.689 по КК на с. Синеморец, общ. Царево”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2632(1)/26.09.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.689 по КК, УПИ XII-229, кв. 22 по плана на с. Синеморец, община Царево”, с което е определил, че предложението не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Царево е издал Разрешение за строеж № 199/05.12.2023 г. за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 66528.501.689 по КК на с. Синеморец, общ. Царево.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на нова кабелна линия 1 kV от съществуващ стълб № 5 пред ПИ с идентификатор 66528.501.655 по КК до ново табло мерене, което ще се монтира на границата на уличната регулация пред ПИ с идентификатор 66528.501.689 по КК. Връзката между новото табло и проводниците на СБС ще се осъществи чрез полагане на нов кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x35 mm² със стоманени ленти и скоби, в изкоп с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



размери 0,8/0,4 м и 1,1/0,6 м при преминаване през улично платно. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: Съществуващ стълб № 5 от въздушна мрежа ниско напрежение (ВМрНН) пред ПИ с идентификатор 66528.501.655 по КК, захранена от изв. 2 на ТНН на трафопост „Мастерс”, извод СН „Резово”, подстанция „Василико”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентирани с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (трасе на кабел, табло мерене) не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /Натура 2000 място/ – защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението и допълнението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в населено място - с. Синеморец) и характера на настоящото инвестиционно предложение (ел.захранваща инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА

за Директор на РИОСВ-Бургас

Заповед № РД-89/16.06.2023 г.



гр. Бургас, к-т Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

* Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

