



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2037(2)
ГР. БУРГАС 29. 07. 2024

ДО
ОБЩИНА БУРГАС
ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 26

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабелна линия 20 кV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 кV между ТП „Лазур“ и ТП „Езикова гимназия“ в ПИ с идентификатор 07079.601.149 по КК на гр. Бургас до мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 кV между ТП „Лазур“ и ТП „Езикова гимназия“ в ПИ с идентификатор 07079.607.85 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител ОБЩИНА БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2037/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 20 кV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 кV между ТП „Лазур“ и ТП „Езикова гимназия“ в ПИ с идентификатор 07079.601.149 по КК на гр. Бургас до мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 кV между ТП „Лазур“ и ТП „Езикова гимназия“ в ПИ с идентификатор 07079.607.85 по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3860(1)/02.01.2024 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на етажен паркинг в имот с идентификатор 07079.601.265 /УПИ I-265, кв.4а по плана на ж.к. „Зорница“/ по КККР на гр. Бургас, община Бургас“, с което е определил, че инвестиционното предложение не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото инвестиционно предложение има връзка с етажният паркинг, разгледан с писмо с изх. № ПД-3860(1)/02.01.2024 г. на РИОСВ-Бургас. Предвижда се изтегляне на кабелна линия 20 кV от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 кV между ТП „Лазур“ и ТП „Езикова гимназия“ в ПИ с идентификатор 07079.601.149 по КК на гр. Бургас до мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 кV между ТП „Лазур“ и ТП „Езикова гимназия“ в ПИ с идентификатор 07079.607.85 по КК на гр. Бургас, във връзка с изграждането на етажен паркинг в УПИ I-265, кв.4а по плана на ж.к. „Зорница“, ПИ с идентификатор 07079.601.265 по КК на гр. Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Изкопът за кабела /1бр./, ще бъде дълбок 1,1м и широк 0,5м, при пресичане на пътна настилка, а в зелените площи и тротоари ще бъде дълбок 0,8м и широк 0,5м за 1 и 2бр. кабели. При пресичане с ВиК съоръжения, кабелите ще се изтеглят в PVCФ160 мм тръби, при спазване на нормативните изисквания за отстояние между подземни проводни. Изкопите ще се извършват ръчно и механизирани.

Дейностите ще се изпълняват в регулационните граници на гр. Бургас. Дължината на трасето е 110 м и преминава през ПИ с идентификатор 07079.601.149 (общинска публична собственост, вид територия „Урбанизирана“, НТП „За второстепенна улица“) и ПИ с идентификатор 07079.607.454 (държавна публична собственост, вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За линии на релсов транспорт“).

Уведомявам Ви, че посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения №1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Разглежданото трасе на кабелна линия не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-718/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (в гр. Бургас, извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху цитираната защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ISO 9001

0063

