



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2016 (1)  
ГР. БУРГАС 31.07.2024

ДО  
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37  
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

**Относно:** инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до фасадата на ТП „Граматиково 4“ и кабел 0,4 kV за захранване на «ФЕЦ с. Граматиково – Врънгови ООД» в УПИ IX, кв. 51 по плана на с. Граматиково, община Малко Търново”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2016/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло до фасадата на ТП „Граматиково 4“ и кабел 0,4 kV за захранване на «ФЕЦ с. Граматиково – Врънгови ООД» в УПИ IX, кв. 51 по плана на с. Граматиково, община Малко Търново” попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2882(1)/11.10.2023г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ), с мощност 160 kWp, в УПИ IX, кв.51 по плана на с. Граматиково, община Малко Търново и кабелна линия ниско напрежение до ТП „Граматиково 4“, с възложител: „Врънгови“ ООД, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Малко Търново е издал Разрешение за строеж № ГР 03/04.01.2024 г. за обект „Фотоволтаична електрическа централа с мощност 160 kWp и кабелно захранване от ТП „Граматиково 4“ по улица с о.т.124, 125, 126 и 122 до ново ГРТ ФЕЦ за УПИ IX, кв. 51 по плана на с. Граматиково, община Малко Търново“. Разрешението е влязло в сила на 06.02.2024г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





**С настоящото инвестиционно предложение** се предвижда монтиране на ново електромерно табло до фасадата на ТП „Граматиково 4“ за захранване на «ФЕЦ с. Граматиково – Врънгови ООД» в УПИ IX, кв. 51 по плана на с. Граматиково. За целта ще се изгради кабелна линия 1 кV, тип NAY2Y 4x240 mm<sup>2</sup> от табло ниско напрежение на ТП „Граматиково 4“ до ново електромерно табло до фасадата на ТП „Граматиково 4“. Кабелната линия ще се изтегли в кабелно стопанство на ТП „Граматиково 4“. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е: ТНН на ТП/БКТП „Граматиково 4“, КЛ/ВЛ „Визица“, п/ст „Босна. Кабелът НН, с дължина 296м, ще минава подземно в предвидените тротоари на селото.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ IX, кв. 51 по плана на с. Граматиково, община Малко Търново и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (мрежата Натура 2000) с код BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр 52/2010 г.), изм. Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр. 10/05.02.2013г.) При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и трасето на кабела (в регулацията на селото, утвърдена със Заповед № 245/20.05.1988г.), обема и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху описаната по-горе защитена зона. При осъществяване на инвестиционното предложение не се създават условия за образуване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на дивите птици, предмет на опазване в защитена зона с код с код BG0002040 „Странджа“. Предвид характера на инвестиционното предложение не се засяга безопасността на въздушните коридори и се осигурява безпрепятствено придвижване на мигриращи грабливи птици, щъркели и др. Не се очаква ограничаване на сезонната миграция на мигриращите видове птици. Не се предвижда използване на природни ресурси, както и генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

