



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2151/1)
ГР. БУРГАС 06. 08. 2024

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ 48619.501.276 гр. Царево, община Царево и кабел 1kV от съществуващо електромерно табло пред имот с идентификатор 48619.501.275 до ново електромерно табло в ПИ 48619.501.276 гр. Царево, община Царево”, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2151/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ 48619.501.276 гр. Царево, община Царево и кабел 1kV от съществуващо електромерно табло пред имот с идентификатор 48619.501.275 до ново електромерно табло в ПИ 48619.501.276 гр. Царево, община Царево”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на ново електромерно табло пред ПИ 48619.501.276. Ще бъде изградена нова кабелна линия 1 kV тип NAY2Y 4x95 mm² от съществуващо електромерно табло пред ПИ 48619.501.275 до ново електромерно табло пред ПИ 48619.501.276, гр. Царево.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1960/12.07.2023г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, кв. 114 (ПИ сид48619,501,276 по КК) кв. „Зона Север”, гр. Царево, Община Царево“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

От Главния архитект на Община Царево е издадено Разрешение за строеж № 152/07.09.2023 г. за строеж на жилищна сграда в ПИ 48619.501.276 по ККР на гр. Царево, „Зона Север”, УПИ II в кв. 114, гр. Царево.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Целта на проекта е монтаж на ново електромерно табло пред ПИ 48619.501.276. Ще бъде изградена нова кабелна линия 1 kV тип NAY2Y 4x95 mm² от съществуващо електромерно табло пред ПИ 48619.501.275 до ново електромерно табло пред ПИ 48619.501.276, гр. Царево. Захранването на новопроектираното табло ще се осъществява чрез нов кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x95 mm² от съществуващо електромерно табло пред ПИ 48619.501.275.

Кабелът ще бъде положен в изкоп 1,1/0,6m а при пресичане на тротоар в изкоп 0,8/0,4m. Дължина на трасето – 9 м и преминава през урбанизирана територия в гр. Царево.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена акваториалната граница на защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021г.), изменена и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.) на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореупоменатата близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в разглежданата площ няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



РИОСВ-Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

