



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2152 (1)

ГР. БУРГАС

06. 08. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „ФЕЦ - с. Евренозово-Стоянов“ в УПИ XVI-38, кв. 4, по плана на с. Евренозово, община Малко Търново и кабел 1kV от ВМрНН до ново електромерно табло на стълб № 9 пред XVI-38, кв. 4, с. Евренозово, община Малко Търново“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2152/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „ФЕЦ - с. Евренозово-Стоянов“ в УПИ XVI-38, кв. 4, по плана на с. Евренозово, община Малко Търново и кабел 1kV от ВМрНН до ново електромерно табло на стълб № 9 пред XVI-38, кв. 4, с. Евренозово, община Малко Търново“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с подмяна на съществуващо електромерно табло пред стълб № 9 от ВМрНН пред УПИ XVI-38, кв. 4 с ново електромерно табло.

Ще бъде подменена съществуваща линия 1 kV от стълб № 9 от ВМрНН пред УПИ XVI-38, кв. 4, от изв. 1 на ТНН на ТП „Евренозово-2“ до електромерно табло на стълб № 9 от ВМрНН пред УПИ XVI-38, кв. 4 с нова кабелна линия тип 1 kV NAYY 4x16 mm².

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1960/12.07.2023г. за инвестиционно предложение „Изграждането на фотоволтанична електрическа централа/ФЕЦ/с мощност 30kWp в УПИ XVI-38, кв. 4 по плана на с. Евренозово общ. Малко Търново, област Бургас, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

От Главния архитект на Община Малко Търново е издадено Разрешение за строеж № ЕВ33/28.09.2023 г. на фотоволтаична електрическа централа/ФЕЦ/с мощност 29,64kWp и



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



кабел НН от ново ГРТ на ФЕЦ до съществуващ стълб №9 от ВМрНН, извод 1 на ТП „Евренезово-2“ за УПИ XVI-38, кв. 4 по план на с. Евренезово, общ. Малко Търново.

Целта на проекта е подмяна на съществуващо електромерно табло на стълб № 9 от ВМрНН пред УПИ XVI-38, кв. 4. Захранването ще се осъществи чрез нова кабелна линия 1 KV от стълб № 9 от ВМрНН пред УПИ XVI-38, кв. 4, захранена от изв. 1 на ТНН на ТП „Евренезово-2“ до електромерно табло с нова кабелна линия тип NAYY 4x16 mm².

Кабелът ще се присъедини към ВМрНН чрез отклонителни клеми.

Трасето преминава през границите на населеното място.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“, съгл. Закона за биологично разнообразие. - защитена зона BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.);

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12 във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо с режима на защитена зона BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяване и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

