



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2154 (1)

ГР. БУРГАС 07.08.2024

ДО „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда-социално жилище“ в ПИ 48619.505.969 гр. Царево, кабел 1kV от електромерно табло, което ще бъде изградено пред имот с идентификатор 48619.505.1070 до ново електромерно табло в ПИ 48619.505.969 гр. Царево“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-2154/30.07.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда-социално жилище“ в ПИ 48619.505.969 гр. Царево, кабел 1kV от електромерно табло, което ще бъде изградено пред имот с идентификатор 48619.505.1070 до ново електромерно табло в ПИ 48619.505.969 гр. Царево“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП е свързано с монтаж на ново електромерно табло пред ПИ 48619.505.969. Ще бъде изградена кабелна линия 1 kV от тип NAY2Y 4x95 mm² от електромерно табло пред ПИ 48619.505.1070 до ново електромерно табло пред ПИ 48619.505.969, гр. Царево.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-9472/16.12.2015 г. за ИП „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 48619.505.724 (идентичен с ПИ 48619.505.969) по КККР на гр. Царево, кв. „Белия бряг“, Община Царево“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

- писмо с изх. № ПД-1260(2),9472(2015)/04.05.2023г. за ИП „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 48619.505.724 (идентичен с ПИ 48619.505.969) по КККР на гр. Царево, кв. „Белия бряг“, Община Царево“, с което е определил, че не е необходимо ново произнасяне от страна на РИОСВ-Бургас, във връзка с екологичното законодателство, тъй като дейностите са идентични по своя характер и становището не е обвързано със срок на правно действие.

От Гл. архитект на Община Царево е издадено Разрешение за строеж № 201/07.12.2023 г. за строеж „Жилищна сграда-социално жилище“ в ПИ 48619.505.969 (идентичен с ПИ 48619.505.724) по КККР на гр. Царево, кв. „Белия бряг“, община Царево, област Бургас.

Целта на проекта е изграждане на нова кабелна линия 1 kV от тип NAY2Y 4x95 mm² от електромерно табло пред ПИ 48619.505.1070 до ново електромерно табло пред ПИ 48619.505.969, гр. Царево, община Царево. Захранването на новото табло ще се осъществява



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



чрез нов кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x185 mm² до електромерно табло изградено пред ПИ 48619.505.1070. Кабелът ще бъде положен в изкоп 0,8/0,4м. Дължина на трасето е 71 м и преминава през урбанизирана територия в гр. Царево, община Царево.

Предвидените дейности, *не попадат* в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и *не подлежат* на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, *не попада* в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и *не попада* в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Най-близо е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000208 "Босна", определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1013/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.13/16.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-712/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близо е разположена ЗЗ BG0000208 "Босна" от мрежата Натура 2000, **по отношение на:**

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитена зона;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда-социално жилище“ в ПИ 48619.505.969 гр. Царево, кабел 1kV от електромерно табло, което ще бъде изградено пред имот с идентификатор 48619.505.1070 до ново електромерно табло в ПИ 48619. 505.969 гр. Царево“ **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След направена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че терена, предвиден за реализация на ИП, **няма характеристика на пясъчни дюни**. Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Леазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

