



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2124 (1)
ГР. БУРГАС

09. 08. 2024

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ


КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на търговско-обслужваща сграда с апартаментен туристически комплекс, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.108 по КК на гр. Бургас (УПИ Х-14, кв.15а, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“), община Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2124/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на търговско-обслужваща сграда с апартаментен туристически комплекс, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.108 по КК на гр. Бургас (УПИ Х-14, кв.15а, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“), община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-170(1)/31.01.2024г. за инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на търговско-обслужваща сграда с апартаментен туристически комплекс, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.619.108 по КК на гр. Бургас, УПИ Х-14, кв.15а, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“ гр. Бургас, община Бургас, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



(Наредбата за ОС). С писмото е разгледано изграждането на нов БКТП в имота и изтеглянето на на 2 кабела, с цел захранването му.

За сградата, предмет на електрозахранване е издадено Разрешение за строеж № 46-„З“/19.10.2018г., от Община Бургас.

Настоящата промяна се състои в полагане на кабелни линии 1kV от ТНН на БКТП „Нов“ (предмет на друг проект) и БКТП „347“ (съществуващ) до електромерните ел. табла на обекта „Търговско-обслужваща сграда с апартаментен туристически комплекс в УПИ Х-14, кв. 15а, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, съгласно Анекс №4 към Договор за присъединяване № 4398858/19.01.2021г. Кабелите ниско напрежение (НН) 1kV ще започнат от ТНН на трафопост, тип БКТП (предмет на друг проект) в ПИ с идентификатор 07079.619.47 и от нови КРШ1 и КРШ2 на фасадата на съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 07079.619.106 и ще бъдат изтеглени до нови електромерни табла в ПИ с идентификатор 07079.619.108. С предвиденото външно ел.захранване ще бъдат засегнати следните ПИ с идентификатори: 07079.619.47, 07079.619.116, 07079.619.117, 07079.619.108, 07079.619.107, 07079.619.93.

Електромерните табла на обекта са 7 броя (ТЕ „А“, ТЕ „Б“, ТЕ „В“, ТЕ „Г“, ТЕ „М“, ТЕ „ОН“ и ТЕ „ДГ“). Ще се демонтират двете съществуващи секции на ТНН в ТП „347“ и на тяхно място ще се доставят и монтират нови две секции, оборудвани за нуждите на новото присъединяване и другите съществуващи консуматори. На фасадата на ТП „347“ ще се монтират 2 броя нови кабелни разпределителни шкафове (КРШ1 и КРШ2), захранени от ТП „347“. От ТНН на ТП „347“ в новите КРШ ще се изместят 12 броя съществуващи кабелни линии 1kV. Двете нови КРШ на фасадата на ТП „347“ ще се присъединят към съществуващата РОТ шина на ТП „347“.

Дължината на кабелното трасе ще бъде 131,11м и ще преминава през урбанизирана територия на гр. Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 0,95 км) е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулацията на гр. Бургас) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че имотът и трасето не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

