



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2146 (1)
ГР. БУРГАС

15. 08. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда със ЗОХ-тип бърза закуска в партер“ в ПИ с идентификатор 44094.501.23 по КККР на с. Лозенец /УПИ IV, кв. 19 по плана на с. Лозенец/; Кабел 1 кV от КРШ пред ПИ с идентификатор 11094.501.467 до ново електромерно табло в ПИ с идентификатор 44094.501.23 по плана на с. Лозенец, общ. Царево“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2146/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на обект „Жилищна сграда със ЗОХ-тип бърза закуска в партер“ в ПИ с идентификатор 44094.501.23 по КККР на с. Лозенец /УПИ IV, кв. 19 по плана на с. Лозенец/; Кабел 1 кV от КРШ пред ПИ с идентификатор 11094.501.467 до ново електромерно табло в ПИ с идентификатор 44094.501.23 по плана на с. Лозенец, общ. Царево“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1998(1)/05.07.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда със ЗОХ в поземлен имот с идентификатор 44094.501.23 по КККР на с. Лозенец /УПИ IV, кв. 19 по плана на с. Лозенец/“, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализацията на предложението не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Представено е Разрешение за строеж №144/28.08.2023 г. издадено от Главен архитект на Община Царево за обект „Жилищна сграда със ЗОХ-тип бърза закуска в партер“ в поземлен имот с идентификатор 44094.501.23 по КККР на с. Лозенец, УПИ IV, кв. 19 по плана на с. Лозенец.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Настоящото инвестиционно предложение е свързано с външно електрозахранване на обект - жилищна сграда със ЗОХ-тип бърза закуска в партер в поземлен имот с идентификатор 44094.501.23 по КККР на с. Лозенец. Ще бъде изградена нова кабелна линия 1 kV тип NAY2Y 4x185 mm² от КРШ до поземлен имот с идентификатор 44094.501.467 с. Лозенец. Ще бъде монтирано ново електромерно табло пред имот с идентификатор 44094.501.23 по плана на с. Лозенец. Дължината на кабелното трасе е 68 м. Дейностите ще се извършат на база сключен Договор за присъединяване на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД с №4577183/29.11.2023 г.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,17 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (ел.захранваща инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

