



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2208 (1)

ГР. БУРГАС

16. 08. 2024

ДО

„ЕМ БИ“ ЕООД

УЛ. „УСПЕНСКА“ № 8, ЕТ. 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАМЕНО

**Относно:** Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от разпределително табло в УПИ ХХ-119, кв. 37 с. Тръстиково, община Камено до ново електромерно табло монтирано до фасадата на ТП „Тръстиково 2“, с възложител: „ЕМ БИ“ ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2208/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от разпределително табло в УПИ ХХ-119, кв. 37 с. Тръстиково, община Камено до ново електромерно табло монтирано до фасадата на ТП „Тръстиково 2“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1722(2021г.)-(4)/19.04.2022г. за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала в УПИ ХХ-119, кв. 37 с. Тръстиково, община Камено“, с което е определил, че инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящето инвестиционно предложение се предвижда полагане на кабелна линия 1kV, тип NAYY 4x240mm<sup>2</sup> от разпределително табло в УПИ ХХ-119, кв. 37 с. Тръстиково, община Камено до ново електромерно табло, тип ТЕПО 2ЩЧ, монтирано до фасадата на ТП „Тръстиково 2“. Кабелът ще бъде положен в изкоп 0,8/0,4 м. При пресичане на пътно платно същата ще бъде положена в PVC тръба Ø110 и бетонов кожух в изкоп 1,1/0,6 м. Трасето преминава през урбанизирана територия в с. Тръстиково. Дължината на кабелното трасе ще бъде 4 м. Съгласно приложен с документацията предварителен Договор за присъединяване на клиенти № 4610313/25.05.2024г., на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, място е: ТНН, ТП/БКТП ТРЪСТИКОВО 2, КЛ/ВЛ ЧЕРНИ ВРЪХ, п/ст Мандра.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът, предмет на електрозахранване и трасето на кабел не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони, определени по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най – близо е разположена защитена зона Най-близо са разположени защитени зони BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.


Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулацията на с. Тръстиково) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

