



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2313 (1)

ГР. БУРГАС

2-0. 08. 2024

ДО

„РАЙОНЕН СЪД“ ГРАД КАРНОБАТ

ГР. КАРНОБАТ

УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 2

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение: „Изграждане на мълниезащитна инсталация на обект: „Районен съд“ град Карнобат, ул. „Георги Димитров“ № 2, имот № 4171, в УПИ I, кв. 92 по плана на град Карнобат, община Карнобат“ с възложител: „Районен съд“ град Карнобат

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2313/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на мълниезащитна инсталация на обект: „Районен съд“ град Карнобат, ул. „Георги Димитров“ № 2, имот № 4171, в УПИ I, кв. 92 по плана на град Карнобат, община Карнобат“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на мълниезащитна инсталация на обект: „Районен съд“ град Карнобат, ул. „Георги Димитров“ № 2, имот № 4171, в УПИ I, кв. 92 по плана на град Карнобат, община Карнобат.

Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение трасето на мълниезащитна инсталация ще преминава през изградена инфраструктура (базалтови плочи и зелена площ) в УПИ XVII, в кв. 92 по плана на гр.Карнобат, с дължина на шината на мълниезащитна инсталация 25,34 м и площ на ограничителния сервитут на шината 20,22 кв.м., като: дължината на шината през базалтови плочи е 7,56 м с площ на ограничителния сервитут 6,04 кв.м. и дължината на шината през зелени площи 17,78 м с площ на ограничителния сервитут 14,18 кв.м. Мълниеприемникът ще се монтира на поц.метална мачта с височина 6 м. Мачтата ще се монтира посредством укрепване тип „Стяжка“ - 3 броя към комина на покрива на ниво +9,85 м. За заздравяване на комина в краищата му ще се монтират спомагателни винкели. От мълниеприемника ще бъдат



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



извеждени два хоризонтални токоотвода от алуминиев проводник, закрепени за фасадата на сградата през 1м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г.(ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед №РД-711/28.09.2023г.(ДВ, бр.83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Б



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

