



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2147(1)

ГР. БУРГАС

20. 08. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Относно: инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на електромерно табло на фасадата на ТП „Близнак“ и кабел 0,4 кV за захранване на «ФЕЦ 3 - с. Близнак – „Каристо 2015” ЕООД» в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак; Кабел 1 кV от табло ниско напрежение ТНН на ТП „Близнак“ до ново електромерно табло до фасадата на ТП „Близнак“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2147/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на електромерно табло на фасадата на ТП „Близнак“ и кабел 0,4 кV за захранване на «ФЕЦ 3 - с. Близнак – „Каристо 2015” ЕООД» в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак; Кабел 1 кV от табло ниско напрежение ТНН на ТП „Близнак“ до ново електромерно табло до фасадата на ТП „Близнак“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-3176(9)/11.12.2023г., с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на ИП „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 59 kWp в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-3176(12)/17.05.2024г., с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на ИП „Външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала с мощност 59kW, изградена в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“, с възложител: „КАРИСТО 2015“ ЕООД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



шеста от ЗООС, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Малко Търново е издал Разрешение за строеж № БЛ02/04.01.2024г. за обект „Фотоволтаична електрическа централа с обща мощност 60 kWp в УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново“. Разрешението е влязло в сила на 06.02.2024г.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на електромерно табло на фасадата на ТП „Близнак“ в с. Близнак, община Малко Търново. Захранването на новопроектираното табло ще се осъществи чрез изграждане на нова кабелна линия 1 kV линия, тип NAY2Y 4x35 mm² от ТНН на ТП „Близнак“ до новото електромерно табло до фасадата на ТП „Близнак“. Кабел 0,4 kV, тип 1xNAY2Y 4x35 mm² ще се изтегли през кабелното стопанство на ТП „Близнак“. Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е: табло ниско напрежение на ТП/БКТП „Близнак“, КЛ/ВЛ „Кирово“, п/ст „Босна“. (ИП е разгледано в писмо с изх. № ПД-3176(12)/17.05.2024г. на Директора на РИОСВ-Бургас).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

УПИ I-138, кв. 25 по плана на с. Близнак, община Малко Търново **не попада** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, с код BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/ 2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона за опазване на дивите птици, определен със заповедите за обявяването и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота (част от регулационните граници на селото), проведете процедури за имота в Инспекцията, обема и характера на настоящото ИП (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота; не се създава преграда за движение, хранене и/или обмен на генетичен материал на дивите птици. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ



адрес: „Бургас“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

е-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

