



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2312 (1)

ГР. БУРГАС 27. 08. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ КАРНОБАТ

УЛ. „АЛЕКСИ НЕЙЧЕВ“ № 12

ГР. КАРНОБАТ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Относно: Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопост „Съдебна палата“ в УПИ XVI, кв. 92 до новото електромерно табло в УПИ IV-4182,1533, кв. 91 по плана на гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2312/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Нова кабелна линия 1kV от табло ниско напрежение на трафопост „Съдебна палата“ в УПИ XVI, кв. 92 до новото електромерно табло в УПИ IV-4182,1533, кв. 91 по плана на гр. Карнобат, общ. Карнобат“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1900(1)/15.07.2022 г. за ИП „Основен ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н.Й.Вапцаров“ за културен център „Карнобат“ в УПИ IV-4182,1533, кв. 91 по плана на гр. Карнобат, общ. Карнобат“, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За основния ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н.Й.Вапцаров“ е издадено Разрешение за строеж № 123/15.11.2022г., от гл. архитект на Община Карнобат.

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло, тип ТЕПО на границата на УПИ IV-4182,1533, кв. 91 по плана на гр. Карнобат, общ. Карнобат. Новото ел. табло ще се захрани с нова кабелна линия 1kV от табло ниско



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



напрежение на трафопост „Съдебна палата“ в УПИ XVI, кв. 92 до новото ел. табло. Кабелът ще се положи в изкоп 0,8/0,4 м и 1,1/0,6 при пресичане на пътища.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попада в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-316/31.03.2021г. (ДВ, бр.52/22.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-711/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето (в регулацията на гр. Карнобат) и характера на инвестиционното предложение (линеен, подземен обект), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

