



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2361 (1)

ГР. БУРГАС

28. 08. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

**Относно:** ИП: „Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП – нов до ЕТ (ново) за захранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.503.615 по КК на гр. Созопол“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2361/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1 kV от ТНН на БКТП – нов до ЕТ (ново) за захранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.503.615 по КК на гр. Созопол“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-1150(3)/08.06.2022 г. за ИП: „Изграждане на три жилищни сгради и ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VI, VII и VIII, кв. 92 по плана на гр. Созопол, /идентични с ПИ с идентификатори по КК на гр. Созопол: 67800.503.614, 67800.503.615 и 67800.503.554/“, с възложител: „ВД Севън“ ЕООД, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-3379(1), 1150(4)/01.12.2023 г. за промяна по време на строителство на ИП: „Изграждане на три жилищни сгради и ЧИ на ПУП-ПР за УПИ VI, VII и VIII, кв. 92 по плана на гр. Созопол, /идентични с ПИ с идентификатори по КК на гр. Созопол: 67800.503.614, 67800.503.615 и 67800.503.554/“, с възложител: „ВД Севън“ ЕООД, с което е определил, че заявената промяна не следва да се счита за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Созопол е издал Разрешение за строеж № 231/22.11.2023 г. на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.503.615 по КК, УПИ VIII, кв. 92 по плана на гр. Созопол.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нова кабелна линия 1kV от ТНН на нов БКТП до ново ЕТ за захранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 67800.503.615



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





по КК на гр. Созопол. Ще се монтира ново електромерно табло, което ще бъде захранено от ТНН на нов БКТП с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x240 mm<sup>2</sup>. Дължината на кабелното трасе ще бъде 130 м. Кабелът ще бъде поставен в изкоп, с размери 0,8/0,4 м и положен в PVC тръба, с бетонов кожух в изкоп, с размери 1,1/0,6, при пресичане на улица.

Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: ТНН на нов БКТП в ПИ с идентификатор 67800.503.591 по КК, извод СН „ВПД“, подстанция „Созопол“

Посочените по-горе дейности, свързани с инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада** в границите на защитена зона, съгл. Закона за биологично разнообразие - защитена зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. (ДВ, бр. 49/2010г.), изменена и допълнена със Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за обявяване №РД-563/22.07.2014г. (ДВ, бр. 67/12.08.2014г.), и Заповед №РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в урбанизирана територия), обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, **че в разглеждания терен няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр.Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

