



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2353 (1)

ГР. БУРГАС,

29. 08. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ (ново) за захранване на обект „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.10.800 по КК на гр. Созопол и Кабелна линия 1kV от ЕТ (ново) – 1 до ЕТ (ново) – 2 за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.10.798 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2353/2024г.в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ (ново) за захранване на обект „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.10.800 по КК на гр. Созопол и Кабелна линия 1kV от ЕТ (ново) – 1 до ЕТ (ново) – 2 за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.10.798 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3009(1)/24.10.2023г., с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на вилна сграда в ПИ с идентификатор 67800.10.798 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъците“, община Созопол“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За обект „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.10.800 по КК на гр. Созопол е издадено Разрешение за строеж № 25/06.02.2023г. от главния архитект на Община Созопол. Разрешението е влязло в сила на 24.02.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





За обект „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.10.798 по КК на гр. Созопол е издадено Разрешение за строеж № 27/06.02.2023г. от главния архитект на Община Созопол. Разрешението е влязло в сила на 24.02.2023г.

**С настоящото инвестиционно предложение** се предвижда полагане на кабелна линия 1kV от КРШ до ЕТ (ново) за захранване на обект „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.10.800 по КК на гр. Созопол и Кабелна линия 1kV от ЕТ (ново) – 1 до ЕТ (ново) – 2 за захранване на „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 67800.10.798 по КК на гр. Созопол, местност „Ачмалъци“, община Созопол. За целта ще се монтира нови електромерни табла, които ще бъдат захранени по следния начин: ЕТ (ново) – 1 от съществуващ КРШ с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x95 mm<sup>2</sup>; ЕТ (ново) – 2 от ЕТ (ново) – 1 с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x95 mm<sup>2</sup> и ЕТ (ново) – 3 от ЕТ (ново) – 2 с кабел 1kV, тип NAY2Y 4x95 mm<sup>2</sup>. Дължина на кабелното трасе 121 м. Кабелът ще се положи в изкоп с размери 0,8/0,4 м и изтеглен в PVC тръба, с бетонов кожух в изкоп с размери 1,1/0,6, при пресичане на улица. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа е: съществуващ КРШ пред ПИ с идентификатор 67800.10.707 по КК, захранен от трафопост „Клен 3“, извод СН „Лиман“, подстанция „Созопол“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

ПИ с идентификатори 67800.10.800 и 67800.10.798 по КК на гр. Созопол, община Созопол, както и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, определена по смисъла на Закона за защитените територии. **Попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. (обн. ДВ, бр. 49/2010г.), Заповед № РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.), изм. и доп. със Заповед № РД-723/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването и изменението ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето на кабела и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. При реализацията на инвестиционното предложение не се налага промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имот. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите и по трасето **няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас

