



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2414 (1)

ГР. БУРГАС

30. 08. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабел НН от комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.295 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.295 по КК на гр. Бургас /УПИ III, кв. 10/, за захранване на обект в същия имот”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2414/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение „Кабел НН от комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.295 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.295 по КК на гр. Бургас /УПИ III, кв. 10/, за захранване на обект в същия имот”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-114(1)/07.02.2022 г. за ИП: „Преустройство на офис сграда с идентификатор 07079.610.295.3 по КК, разположена в ПИ с идентификатор 07079.610.295 по КК, УПИ III, кв. 10 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас в семеен хотел”, с възложител: „Оптимус” ЕООД, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализация на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както иче не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Бургас е издал Разрешение за строеж № П-11/16.03.2022 г. за преустройство на офис сграда с идентификатор 07079.610.295.3 по КК на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.610.295 по КК, УПИ III, кв. 10 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас в семеен хотел.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на кабелна линия от комбинирано електромерно табло, монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.610.295 по КК на гр. Бургас до електромерно табло, монтирано на същата граница за захранване на сграда с идентификатор 07079.610.295.3 по КК на гр. Бургас. Ще се монтира ново електромерно табло /ЕТ 6Т/. Новото ЕТ ще се захранва с кабел, тип NAY2Y-J 4x95mm² от съществуващо комбинирано електромерно табло /КРШ+ЕТ/.

Трасето на кабелната линия ще премине през ПИ с идентификатор 07079.610.401 по КК на гр. Бургас, с НТП – „За второстепенна улица“.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Кабелът ще се положи в изкоп, с размери 0,4/0,8 м, непосредствено в земя под тротоарни настилки. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: комбинирано ел. табло на ул. „Гео Милев” 6, трафопост „Бриз”, извод СН „Елин Пелин”, постанция „Рибари”.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на разлежданата територия – извън обхвата на защитени зони, и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, е установено, че **разглежданата площ няма характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище, по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които ~~е~~ издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

