



ИЗХ. № ПД-2522 (1)

ГР. БУРГАС

09.09.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

КЕЦ- ПОМОРИЕ

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение /ИП/: „Външно ел. захранване на приемо-предавателна станция за глас и/или данни, разположена върху сграда с идентификатор 51500.502.517.5, нахождаща се в ПИ с идентификатор 51500.502.517 по КК на гр. Несебър, Община Несебър”, с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-2522/02.09.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горещитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Външно ел. захранване на приемо – предавателна станция за глас и/или данни, разположена върху сграда с идентификатор 51500.502.517.5, нахождаща се в ПИ с идентификатор 51500.502.517 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1164(1)/12.04.2023 г. за ИП: „Изграждане на нова приемо-предавателна станция за глас и/или данни MS3442 (Cevermeto), част от националната мрежа на „Виваком България” ЕАД, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализацията на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Гл. архитект на Община Несебър е издал Разрешение за строеж № 242/27.10.2023 г. на приемо – предавателна станция за глас и/или данни, с честотен обхват 1800-2100 MHz на „Виваком България” ЕАД „CHEVERMETO”, нахождаща се върху сграда с идентификатор 51500.502.517.5 по КК в ПИ с идентификатор 51500.502.517 по КК, УПИ VII-433, кв. 54 по плана на гр. Несебър, община Несебър. С ИП се предвижда външно ел. захранване на приемо-предавателна станция за глас и/или данни, разположена върху сграда с идентификатор 51500.502.517.5, нахождаща се в ПИ с идентификатор 51500.502.517 по КК на гр. Несебър. Съществуващото електромерно табло, нахождащо се на границата на имота ще се демонтира, като на негово място ще се постави ново електромерно табло, комбинирано с разпределителна част - ET 8M+2T+1TT300/5 + КРШ/ СТ+/, с място за монтаж на 2 бр. трифазни, 8 бр. еднофазни и 1бр. индиректен електромер. Новото табло ще се захрани с 2 бр. съществуващи кабели, тип

NAY2Y – J 4x185 SMmm² от съществуваща разпределителна касета, захранена от ТП „Горупсо“. Кабелите ще се положат в изкоп 0,8/0,4 м през тротоар.

Дейностите, свързани с реализацията на ИП, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони /33/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена 33 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000574 „Ахелой- Равда-Несебър“, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР и одобрена със Заповед № 400/12.07.2016 г. (обн. ДВ, бр. 58/2016 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-720/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия, извън Натура 2000 места/, обема и характера /външно електрозахранване/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху най-близко разположената 33 BG0000574 „Ахелой- Равда-Несебър“ от мрежата Натура 2000, по отношение:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Външно ел. захранване на приемно – предавателна станция за глас и/или данни, разположена върху сграда с идентификатор 51500.502.517.5, находяща се в ПИ с идентификатор 51500.502.517 по КК на гр. Несебър, Община Несебър“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в територията, предмет на ИП, **няма пясъчни дюни**. Настоящото произнасяне по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ИНЖ.ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-89/16.06.2023 Г.



гр. Бургас, ул. Лазар, вил. Перущица 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riovbs@unacs.bg
www.riovbs.com

