



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2538 (1)
ГР. БУРГАС, 16.09.2024

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37
ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: инвестиционно предложение „Изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 35033.501.1622 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП (нов) към електроразпределителната мрежа“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2538/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 35033.501.1622 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП (нов) към електроразпределителната мрежа“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 35033.501.1622 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие и кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП (нов) към електроразпределителната мрежа. Присъединяването на новия БКТП към електроразпределителната ще се осъществи като съществуващи кабели 20kV (ПС „Каблешково“ – ТП „Железен“ и ТП „Поща“ – ТП „Железен“) се изведат от ТП „Железен“ и се положат 2 бр. нови кабели, тип NA2XS/F/2Y3x1x185mm² от съединителни муфи на съществуващите изведени кабели до БКТП - нов. БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп с размери 4,50 x 3,60 и дълбочина 1,17м. Кабелите 20kV ще се положат в изкоп с размери 0,9/0,4 м. Дължината на трасето 5,6 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на нов трафопост, тип БКТП 20/0,4kV, 1x800kVA в ПИ с идентификатор 35033.501.1622 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие и



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП (нов) към електоразпределителната мрежа“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

ПИ с идентификатор 35033.501.1622 по КККР на гр. Каблешково, община Поморие и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. (обн. ДВ, бр.69/2009г.), изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.), изм. и доп. със Заповед № РД-721/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г), всички на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близо разположената защитена зона с код BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

