



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2421 (1)  
ГР. БУРГАС, 19. 09. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС  
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1  
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Удължаване на съществуваща ВМрНН с изграждане на необходимия брой СБ стълбове от последен стълб на ВМрНН, кв. Ветрен, монтиран на ул. „Странджа“ до ПИ с идентификатор 07079.702.435 до ново електромерно табло между поземлени имоти с идентификатори 07079.12.1867 и 07079.12.1866 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, община Бургас“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2421/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Удължаване на съществуваща ВМрНН с изграждане на необходимия брой СБ стълбове от последен стълб на ВМрНН, кв. Ветрен, монтиран на ул. „Странджа“ до ПИ с идентификатор 07079.702.435 до ново електромерно табло между поземлени имоти с идентификатори 07079.12.1867 и 07079.12.1866 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1468(1)/01.06.2022г., с което е определил, че дейностите свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-787, масив 23, местност „Кабата“, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас, община Бургас (ПИ с идентификатор 07079.12.1866 по КК на гр. Бургас)“ с възложител: Кирил Желев, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

За строеж на „Жилищна сграда“ в УПИ XV-787, масив 23, местност „Кабата“, землище на кв. Ветрен, гр. Бургас е издадено Разрешение за строеж № О-34/20.03.2023г. от архитект при Община Бургас. Разрешението е влязло в сила на 18.04.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





С настоящото инвестиционно предложение се предвижда удължаване на съществуваща ВМрНН с изграждане на необходимия брой стоманобетонни (СБ) стълбове от последен стълб на ВМрНН, кв. Ветрен, монтиран на ул. „Странджа“ до ПИ с идентификатор 07079.702.435 до ново електромерно табло между ПИ с идентификатори 07079.12.1867 и 07079.12.1866 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, община Бургас. Предвижда се монтаж на един брой нов стоманобетонен стълб, тип КЦ590/9,5м и един брой помощен стълб. Монтира се нова въздушна линия с усукани проводници /ВЛУП/, тип А1/Р с изолация XLPE 3x70+71 mm<sup>2</sup> от съществуващ СБС № 4 (последен) от ВМрНН до нов стоманобетонен стълб. От новомонтирания стоманобетонен стълб, тип КЦ590/9,5м, ще се изтегли нова въздушна линия с усукани проводници тип А1/Р 4x16 mm<sup>2</sup> до нов помощен стълб, монтиран на границата между ПИ с идентификатори 07079.12.1867 и 07079.12.1866. До помощния новомонтиран стълб ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО1М+1Т/А+. Таблото ще се охранява с кабел NYU 4x16mm<sup>2</sup> от новоизградената ВМрНН с усукани изолирани проводници. Трасето на кабела преминава през имоти: 07079.12.777 – с НТП „за второстепенна улица“; 07079.12.784 - с НТП „за второстепенна улица“; 07079.12.801 – с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“; 07079.12.2179 – с НТП „за второстепенна улица“; 07079.702.992 - с НТП „за второстепенна улица“; 07079.702.993 - с НТП „за второстепенна улица“. Приложен е Договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на „ЕР Юг“ ЕАД № 455442/07.06.2023г. с предмет на договора присъединяване на обект „Жилищна сграда“ с местонахождение ПИ 07079.12.1866 по КК на гр. Бургас, кв. Ветрен, община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитена зона, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр.108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/ 28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота трасето на кабела, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно **РИОСВ – Бургас** за промените.

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел.: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

е-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

