



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2641 (2)
ГР. БУРГАС

19. 09. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА АЙТОС

Относно: Инвестиционно предложение „Кабелна линия 20 kV от стомано-бетонен стълб № 29/31 на ВЛ „Съдиево“ до нов БКТП находящ се в ПИ с идентификатор 00151.467.23 по КК на гр. Айтос, местност „Кара меше“, община Айтос за външно ел. захранване на ФЕЦ в същия имот“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2641/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 20 kV от стомано-бетонен стълб № 29/31 на ВЛ „Съдиево“ до нов БКТП находящ се в ПИ с идентификатор 00151.467.23 по КК на гр. Айтос, местност „Кара меше“, община Айтос за външно ел. захранване на ФЕЦ в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-1268,2511(1), 2514(1)/16.09.2024г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ и бетонов комплектен трансформаторен пост /БКТП/ в ПИ с идентификатор 00151.467.23 по КК на гр. Айтос, община Айтос“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда) и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 00151.467.23 по КК на гр. Айтос, местност „Кара меше“, община Айтос. За целта ще се положи кабел 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² от стомано-бетонен стълб № 29/31 на ВЛ „Съдиево“ до нов БКТП, изграден в ПИ с идентификатор 00151.467.23. Общата дължина на трасето ще бъде 106 м и ще преминава през ПИ с



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



идентификатори 00151.443.19 (НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт“)- 78 м, 00151.443.10 (НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“) - 5 м, 00151.467.20 (НТП „за местен път“) - 18 м и 00151.467.23 (НТП „за електроенергийното производство“) - 5 м.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът и трасето на кабела не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попадат в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000). Най-близо (на 3,73 км) е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-725/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела (извън границите на защитени зони и кабелно трасе преминаващо главно в сервитута на урбанизирани имоти) и характера на инвестиционното предложение (подземен, линеен обект), считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе близкостояща защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

