



ИЗХ. № ПД-2623 (1)

ГР. БУРГАС 19. 09. 2024

ДО „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане на външно ел. захранване на обект „Вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, монтаж на ново електромерно табло /ЕТ/ и изграждане на кабелна линия 1 kV то съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ до ЕТ ново“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-2623/11.09.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оцен ка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане на външно ел. захранване на обект „Вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, монтаж на ново електромерно табло /ЕТ/ и изграждане на кабелна линия 1 kV то съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ до ЕТ ново“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с външно ел. захранване на „Вилна сграда“ в ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КККР на село Лозенец, община Царево, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия 1 kV до съществуващо КРШ до ЕТ ново.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

– писмо с изх. № ПД-371(1)/22.02.2021г. за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 44094.1.973 (УПИ VII-973, кв. 53), местност „Тарфа“, землище на с. Лозенец, община Царево“, с което е определил, че дейностите свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

– писмо с изх. № ПД-371(2021г.)(3)/13.03.2024г. за инвестиционно предложение „Преработка по време на строителство на обект „Вилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 44094.1.973 (УПИ VII-973, кв. 53), местност „Тарфа“, землище на с. Лозенец, община Царево и изграждане на басейн“, с което е определил, че дейностите свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или

задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение ще бъде монтирано ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КККР на село Лозенец, община Царево. Присъединяването на новото електромерно табло към ел.разпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством изграждане на кабелна линия 1 KV тип NAY2Y 4x185 mm² то съществуващо КРШ, находящо се пред ПИ с идентификатори 44094.1.911 и 44094.1.944 по КККР на село Лозенец, община Царево, до ЕТ ново. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 1,10/0,60 м. Дължината на трасето е 110 м и преминава през урбанизирана територия на село Лозенец.

Предвидените дейности, **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и **не подлежат** на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Към уведомлението са приложени:

Договор № 4489037/2024 г. за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа, сключен между „Електроразпределение Юг“ ЕАД и Павлин Казаков;

Разрешение за строеж №138/26.08.2022 г. на гл. архитект на Община Царево, с което се разрешава строеж на обект: Вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КККР на с.Лозенец, община Царево.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 “Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия/, обема /дължината на кабелното трасе е 110 м/ и характера /присъединяване на потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи/ на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 “Ропотамо”от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане на външно ел. хранане на обект „Вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КККР на с. Лозенец, община Царево“, монтаж на ново

електромерно табло /ЕТ/ и изграждане на кабелна линия 1 kV то съществуващ кабелен разпределителен шкаф /КРШ/ до ЕТ ново“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че територията, предвидена за реализация на ИП, **няма характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



