



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2665 (1)
ГР. БУРГАС

20.09.2024

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД
ГР. БУРГАС
Ж. К. „М. РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение БКТП-нов 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.671.308 по КК, УПИ VIII, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж. к. „М. Рудник“, гр. Бургас; Кабели 20 kV - 2 бр. от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Кауфланд-2“ и ТП „Съни хил“ до БКТП-нов; Кабел 1 kV от БКТП-нов до ново електромерно табло до фасадата на сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.307 по КК, УПИ IX-307, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2665/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „БКТП-нов 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.671.308 по КК, УПИ VIII, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж. к. „М. Рудник“, гр. Бургас; Кабели 20 kV - 2 бр. от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Кауфланд-2“ и ТП „Съни хил“ до БКТП-нов; Кабел 1 kV от БКТП-нов до ново електромерно табло до фасадата на сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.307 по КК, УПИ IX-307, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

- писмо с изх. № ПД-2264(2)/05.08.2022 г. за ИП: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ IX-62, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж. к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, /ПИ с идентификатор 07079.671.307 по КК/“, с възложители: Красимир Дотов, Христина Дотова, Пламен Дотов и Христина Вл. Дотова, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализацията на ИП не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-2264(4)/11.10.2023 г. за Преработка по време на строителство на ИП: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.307 по КК на гр. Бургас, зона „Д“, ж. к. „Меден Рудник“, с възложители: „Зарков 78“ ООД, Красимир Дотов, Христина С. Дотова, Пламен Владимиров и Христина В. Дотова, с което е определил, че предвидената промяна не представлява изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Гл. архитект на Община Бургас е издал Разрешение за строеж № В-2/18.01.2023 г. на жилищна сграда с домови ВиК отклонения в ПИ с идентификатор 07079.671.307 по КК, УПИ IX-307, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж. к. „Меден Рудник“, гр. Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда външно ел. захранване на жилищна сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.671.307 по КК, УПИ IX-307, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж.к. „М. Рудник“, гр. Бургас. Кабелното ел. захранване НН за сградата ще се осъществи от ТНН на БКТП-нов 2x800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.671.308 по КК, УПИ VIII, кв. 180 по плана на зона „Д“, ж. к. „Меден Рудник“, гр. Бургас с кабел 1 kV, тип NAY2Y 4x240 mm² до ново електромерно табло - ЕТ 44М4Т, монтирано до фасадата на сградата. За свързване на новият трафопост към градската електроразпределителна мрежа 20 kV е необходимо да се разкъса съществуващ кабел 20 kV между ТП „Кауфланд-2“ и ТП „Съни хил“, при спазване на следната технологична последователност: 1. В мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV пред ПИ с идентификатор 07079.671.588 по КК ще се направи изкоп и ще се разкрие кабел 20 kV, като се оформи пясъчна шахта за муфи; 2. От мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Кауфланд-2“ и ТП „Съни хил“ до БКТП-нов ще се положат 2 бр. нови кабели 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x185 mm²) в изкоп 0,9/0,4 м под котата на терена. Пресичането на улицата ще се извърши чрез сондаж, с тръба Ø 400 мм, като в нея се положат 2 бр. PVC тръби Ø 160мм, в които ще се изтеглят новите кабели 20kV. Дължината на кабелното трасе ще бъде 60м. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: мястото на разкъсване, на съществуващ кабел 20 kV между ТП „Кауфланд-2“ и ТП „Съни хил“, трафопост, извод СН „Копринка“, подстанция „Меден Рудник“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Тврeнът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в урбанизирана територия), обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в разглеждания терен няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



