



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2618 (1)

ГР. БУРГАС 20. 09. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Търговски център-магазин за хранителни стоки (тип Т-маркет), магазин за промишлени стоки (тип Пепко), аптека, кафе-аператив и 4 бр. магазин за промишлени стоки“ в ПИ с идентификатор 48619.504.112 по КККР на град Царево, община Царево, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия 1 kV то ТНН на БКТП „Лидл Царево“ до ЕТ ново“, с възложител „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2618/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Търговски център-магазин за хранителни стоки (тип Т-маркет), магазин за промишлени стоки (тип Пепко), аптека, кафе-аператив и 4 бр. магазин за промишлени стоки“ в ПИ с идентификатор 48619.504.112 по КККР на град Царево, община Царево, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия 1 kV то ТНН на БКТП „Лидл Царево“ до ЕТ ново“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с външно ел. захранване на „Търговски център-магазин за хранителни стоки (тип Т-маркет), магазин за промишлени стоки (тип Пепко), аптека, кафе-аператив и 4 бр. магазин за промишлени стоки“ в ПИ с идентификатор 48619.504.112, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия 1 kV то ТНН на БКТП „Лидл Царево“ до ЕТ ново.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2933(1)/29.09.2023г. за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски център в УПИ XIV, кв. 65 по плана на гр. Царево, община Царево (ПИ с ид. 48619.504.112, предишен идентификатор 48619.504.52 по КК)“, с което е определил, че дейностите свързани с реализацията му не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение ще бъде монтирано ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 48619.504.112 по КККР на град Царево, община Царево. Присъединяването на новото електромерно табло към ел.разпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством изграждане на кабелна линия 1 kV тип NAY2Y 2x4x240 mm² то то ТНН на БКТП „Лидл до ЕТ ново. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м и 1,1/0,6 м при пресичане на тротоар. Дължината на трасето е 104 м и преминава през сервитута на ПИ с идентификатори 48619.504.2 и 48619.504.121 (НТП за второстепенна улица) по КККР на град Царево, община Царево.

Дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000208 „Босна“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №1013/17.12.2020г. (ДВ, бр. 13/16.02.2021г.), изменена и доп. със Заповед № 712/28.09.2023г. (обн., ДВ, бр.83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореупоменатата близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в разглежданата площ няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



ISO 9001



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

