



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2619 (1)
ГР. БУРГАС 20.09.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда за сезонно ползване“ в ПИ с идентификатор 44094.501.472 (УПИ XXIV-276, кв. 29 по плана на с. Лозенец) по КК на село Лозенец, общ. Царево, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия 1 kV то ТНН на ТП „Лозенец 1“ до ЕТ ново“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2619/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда за сезонно ползване“ в ПИ с идентификатор 44094.501.472 (УПИ XXIV-276, кв. 29 по плана на с. Лозенец) по КК на село Лозенец, общ. Царево, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия 1 kV то ТНН на ТП „Лозенец 1“ до ЕТ ново“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

От гл. архитект на Община Царево е издадено Разрешение за строеж № 89/09.08.2001 г. за обект: „Семеен хотел/пансион/ с ресторант и дневен бар“ в парц. XXIV-276, кв. 29 по плана на с. Лозенец, общ. Царево.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да бъде монтирано ново електромерно табло (ЕТ ново) пред ПИ с идентификатор 44094.501.472 по КК на с. Лозенец, общ. Царево. Присъединяването на новото електромерно табло към ел.разпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством изграждане на кабелна линия 1 kV тип NAY2Y 4x185 mm² от ТНН на ТП „Лозенец 1“ (изграден в ПИ с идентификатор 44094.501.315 по КККР на с. Лозенец) до ЕТ ново. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м. Дължината на трасето е 17 м и преминава в сервитута на ПИ с идентификатор 44094.501.263 (НТП за второстепенна улица).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на 0,49 км) е разположена защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (ел.захранваща инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие, Ви уведомявам, че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни. Цитираното становище, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

