



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2669 (н)

ГР. БУРГАС 25.09.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА КАМЕНО

ОТНОСНО: инвестиционно предложение „Кабели 20 kV - 2 бр. до БКЗРУ-нов в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КК на с. Тръстиково от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV, извод "Металург", П/С "МАНДРА" между съществуващ ЖР стълб № 62-10-3 в ПИ с идентификатор 52279.17.53 по КК на с. Константиново и съществуващ ЖР стълб № 103 в ПИ с идентификатор 73388.71.48 по КК на с. Тръстиково, общ. Камено“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2669/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабели 20 kV - 2 бр. до БКЗРУ-нов в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КК на с. Тръстиково от мястото на разкъсване на съществуващ кабел 20 kV, извод "Металург", П/С "МАНДРА" между съществуващ ЖР стълб № 62-10-3 в ПИ с идентификатор 52279.17.53 по КК на с. Константиново и съществуващ ЖР стълб № 103 в ПИ с идентификатор 73388.71.48 по КК на с. Тръстиково, общ. Камено“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал Решение № БС-166-ПР/01.12.2023 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 1999,62 kWp в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КККР на с. Тръстиково, община Камено“, с което е постановил да не се извършва ОВОС, при спазване на условие заложено в него. Процедурата по издаване на Решението е съвместена с преценяване на вероятното въздействие върху предмета на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Главният архитект на Община Камено е издал Разрешение за строеж № 14/14.03.2024 г. за обект „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 1999,62 kWp, кабелна линия 20 kV, два броя БКТП 1x1000 KVA и БКЗРУ“ в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КККР на с. Тръстиково, общ. Камено.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да бъдат изградени 2 броя кабелни линии (кабел тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 mm<sup>2</sup>) от мястото на разкъсване на съществуващ



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





кабел 20 kV (извод "Металург" от П/С "МАНДРА" между съществуващ ЖР стълб № 62-10-3 в ПИ с идентификатор 52279.17.53 по КК на с. Константиново, общ. Камено и съществуващ ЖР стълб № 103 в ПИ с идентификатор 73388.71.48 по КК на с. Тръстиково, общ. Камено) до БКЗРУ, нахождаща се в ПИ с идентификатор 73388.70.16 по КК на с. Тръстиково, общ. Камено. Кабелите ще бъдат положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м и 1,1/0,4 м при пресичане на пътища. Дължината на трасето е 8 м и преминава през ПИ с идентификатор 73388.70.22 (НТП За селскостопански, горски, ведомствен път) по КК на село Тръстиково, общ. Камено.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (трасе на кабели) не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко (на около 3,4 км) е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012 г. (ДВ, бр. 23/2012 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021 г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-719/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (подземна инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената най-близко разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

