



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2685 (9)

ГР. БУРГАС

27. 09. 2024

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ  
ГР. ПОМОРИЕ, УЛ. „СОЛНА“ № 1

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

**Относно:** Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.504.14 по КККР на град Поморие, община Поморие, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия от ТНН на ТП 5 до ЕТ ново“, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ ПОМОРИЕ

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2685/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.504.14 по КККР на град Поморие, община Поморие, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия от ТНН на ТП 5 до ЕТ ново“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с външно ел. захранване на многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 57491.504.14 по КККР на град Поморие, община Поморие, монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия до ТНН на ТП 5 до ЕТ ново.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2754(2)/11.10.2023г., с което е определил, че ИП „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XIII-6033, кв. 273 по плана на гр. Поморие (ПИ 57491.504.14), община Поморие“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и на процедури по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС.

Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение ще бъде монтирано ново електромерно табло до фасадата на сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 57491.504.14 по КККР на град Поморие, община Поморие. Присъединяването на новото електромерно табло към електроразпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством изграждане на кабелна линия тип NAY2Y-J 4x240 mm<sup>2</sup> до ТНН на ТП 5, находящ се в ПИ с идентификатор 57491.504.47 по КККР на град Поморие, община Поморие, до ЕТ ново.

Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м и 1,1/0,6 м при пресичане на пътища.





Дължината на трасето е 162 м и преминава през ПИ с идентификатори: 57491.504.14; 57491.504.111 (НТП – „За второстепенна улица“); 57491.504.120 (НТП – „За второстепенна улица“); 57491.504.47 (НТП – „За друг вид застрояване“).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близо е разположена защитена зона BG0000620 „Поморие“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1030/17.12.2020 г., на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-724/28.09.2023 г., на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.83/03.10.2023 г.).

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на разглежданата територия – извън обхвата на защитени зони, и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочените по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че **в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

