



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

### Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2762 (1)

ГР. БУРГАС

01.10.2024

ДО

„КЛЕЪРМОНТ“ АД

УЛ. „МАГНАУРСКА ШКОЛА“ № 15, БЛ. 2, ЕТ. 4

ГР. СОФИЯ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА КАМЕНО

**Относно:** Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване 20 kV за БКТП - 1x1600 kVA в УПИ-1, кв. 19 по плана на с. Свобода, Община Камено, /идентичен с ПИ с идентификатор 35883.100.82 по КК/, с възложител: „Клеърмонт“ АД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2762/20224г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване 20 kV за БКТП - 1x1600 kVA в УПИ-1, кв. 19 по плана на с. Свобода, Община Камено, /идентичен с ПИ с идентификатор 35883.100.82 по КК/, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-388(1)/21.02.2024 г. за ИП: „Изграждане на ФЕЦ с обща инсталирана пикова мощност 1500 kW, монтаж на БКТП, изграждане на трасе на кабелна линия СрН и площадкови кабели НН в УПИ I, кв. 19 по плана на с. Свобода, община Камено, /ПИ с идентификатор 35883.100.82 по КК/, с възложител: „Клеърмонт“ АД, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на кабелна линия 20 kV за присъединяване на БКТП - 1x1600 kVA в УПИ - 1, кв. 19 по плана на с. Свобода. За свързване на трафопостта към градската мрежа 20 kV е необходимо да се разкъса съществуващ кабел 20 kV между ТП „Клеърмонт“ и ТП „Метан“. В мястото на разкъсване на съществуващият кабел 20 kV пред ПИ с идентификатор 35883.100.82 по КК ще се направи изкоп и ще се разкрие кабелът, като се оформят пясъчни муфи. От мястото на разкъсване на кабела до БКТП ще се положат 2 бр. нови кабели 20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x400 mm<sup>2</sup>), в изкоп 0,9 м/0,4 м. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде:



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





мястото на разкъсване на КЛ 20 kV „Сепетлика“ от п/ст 110/20 kV „Камено“, в участъка между ТП „КЛЕЪРМОНТ“ и ТП „МЕТАН“, и изграждане на 2 бр. КЛ 20 KV, тип NA2XS(F)2Y 3x(1x400 mm<sup>2</sup>), с проектна дължина L=50 m всяка от мястото на муфиране/разкъсване до нова БКЗРУ, разположена в имота, КЛ/ВЛ „Сепетлика“, п/ст „Камено“.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и допълнена със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр.83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите;

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ПАВЕЛ МАРИНОВ**  
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

