



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2813 (1)

ГР. БУРГАС

04. 10. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД

ГР. ПЛОВДИВ

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Относно: Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на жилищна сграда ЗП № 3 в ПИ с идентификатор 51500.503.286 по КК на град Несебър, община Несебър (УПИ I-286, кв. 28 А по плана на град Несебър, ж.к. „Черно море“)“ с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2813/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Външно ел. захранване на жилищна сграда ЗП № 3 в ПИ с идентификатор 51500.503.286 по КК на град Несебър, община Несебър (УПИ I-286, кв. 28 А по плана на град Несебър, ж.к. „Черно море“)“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с външно ел. захранване на жилищна сграда ЗП № 3 в ПИ с идентификатор 51500.503.286 по КК на град Несебър, община Несебър (УПИ I-286, кв. 28 А по плана на град Несебър, ж.к. „Черно море“), монтаж на ЕТ (ново) и изграждане на кабелна линия от съществуващ КРШ (РК-11) до ЕТ ново.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2157(1)/07.10.2020г., с което е определил, че ИП „Изграждане на жилищна сграда ЗП № 3 в УПИ I-286, кв. 28 А по плана на ж.к. „Черно море“, град Несебър, община Несебър (ПИ с идентификатор 51500.503.286 по КК)“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС.

Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение ще бъде монтирано ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 51500.503.286 по КК на град Несебър, община Несебър. Присъединяването на новото електромерно табло към



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



електроразпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством изграждане на кабелна линия тип NAY2Y-J 4x95 mm² от съществуващ КРШ, находящ се пред ПИ с идентификатор 51500.503.286 по КК на град Поморие, община Поморие, до ЕТ ново.

Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м.

Дължината на трасето е 15 м и преминава през ПИ с идентификатор 51500.503.344 по КК на град Несебър, община Несебър (НТП – „За второстепенна улица“).

Предвидените дейности, свързани с реализация на инвестиционно предложение /ИП/ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД- 400/12.07.2016г. (ДВ, бр. 58/2016г.), изм. и доп. със Заповед № РД- 720/28.09.2023г., (ДВ, бр. 83/2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе, най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че не се засяга площ с характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчни дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013 г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

