



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2810 (1)

ГР. БУРГАС

04. 10. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

ГР. БУРГАС

Ж. К. „М. РУДНИК“, М-СТ „КАПЧЕТО“

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия 1 kV от ТП „Знаме“ с идентификатор 07079.826.533.1 по КККР на град Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас до фасадата на сграда в УПИ XVIII-1199, кв. 89 по плана на град Бургас, кв. „Долно Езерово“ (ПИ с идентификатор 07079.826.380 по КККР на град Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас)“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД


Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2810/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелна линия 1 kV от ТП „Знаме“ с идентификатор 07079.826.533.1 по КККР на град Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас до фасадата на сграда в УПИ XVIII-1199, кв. 89 по плана на град Бургас, кв. „Долно Езерово“ (ПИ с идентификатор 07079.826.380 по КККР на град Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас)“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на кабелна линия 1 kV от ТП „Знаме“ с идентификатор 07079.826.533.1 по КККР на град Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас до фасадата на сграда в УПИ XVIII-1199, кв. 89 по плана на град Бургас, кв. „Долно Езерово“ (ПИ с идентификатор 07079.826.380 по КККР на град Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас).

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2811(1)/28.09.2023г., с което е определил, че ИП „Изграждане на многофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ XVIII-1199, кв. 89 по плана на кв. „Долно Езерово“, град Бургас, ПИ с идентификатор 07079.826.380 по КККР на град Бургас“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС.

Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение ще бъде монтирано ново електромерно табло до фасадата на сграда в ПИ с идентификатор 07079.826.380 по КККР на град Бургас, кв. „Долно Езерово“, община Бургас. Присъединяването на новото електромерно табло към електроразпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



изграждане на кабелна линия тип NAY2Y 4x240 mm² то ТНН на ТП „Знаме до новото електромерно табло. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп с размери 0,8/0,4 м и 1,1/0,4 м при пресичане на пътища. Дължината на трасето е 265 м и преминава през ПИ с идентификатори 07079.826.533 (кабелната линия преминава в сервитута на съществуващи кабелни линии НН и 20 kV) 07079.826.433 (НТП – „За второстепенна улица“) и 07079.826.432 (НТП – „За второстепенна улица“).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008г. (ДВ, бр. 102/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-307/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.) и Заповед № РД-714/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в урбанизирана територия), обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

