



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2840 (1)
ГР. БУРГАС

07. 10. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС
ГР. БУРГАС, „УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП „Стар“ до ново електромерно табло монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.720 по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същият имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2840/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП „Стар“ до ново електромерно табло монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.720 по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същият имот“, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП „Стар“ до ново електромерно табло монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.720 по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същият имот.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3240(1)/11.11.2022 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на една жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.820.720 по КК на град Бургас, община Бургас /УПИ VIII-685, кв. 43 по плана на кв. „Сарафово“, град Бургас/“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС.

Съгласно данните от инвестиционното предложение в ПИ с идентификатор 07079.820.720 по КК на град Бургас, община Бургас ще бъде монтирано ново електромерно табло. Присъединяването на новото електромерно талбо към електроразпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством изграждане на кабелна линия НН тип NAY2Y-J 4x240 мм² от съществуващо ТНН на БКТП „Стар“ до новото електромерно табло. Кабелната линия ще бъде положена в изкоп 0,4/0,8 м под тротоарна настилка, 0,4/0,7 м при пресичане на подходи за гаражи, 0,45/1,1 м при пресичане на улици. Дължината на кабелното трасе е 120 м и преминава през ПИ с идентификатори 07079.820.1472 (НТП – „За съоръжение на електропровод“), 07079.820.955 (НТП – „За второстепенна



Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



улица“), 07079.820.914 (НТП – „За първостепенна улица“), 07079.820.720 по КК на град Бургас, община Бургас.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), и Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.


С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. КЕТИ МИЛЕВА КУКУШКОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-169/04.10.24г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

