



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2825 (1)
ГР. БУРГАС

07. 10. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД
ГР. БУРГАС, УЛ. „УСПЕНСКА“ № 8

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: ИП: „Монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231 kV-1X800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.662.9570 по КК на град Бургас, Южна промишлена зона, община Бургас“ с възложител: „Електроразпределение Юг” ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2825/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231 kV-1X800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.662.9570 по КК на град Бургас, Южна промишлена зона, община Бургас“, попада в обхвата на **чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.**

Съгласно Предварителен договор за присъединяване на клиенти към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг” ЕАД № 4611672 от 17.09.2024г. обектът на присъединяване е Административна, деловодна сграда, с местонахождение гр. Бургас, ПИ 07079.662.9570, ЮПЗ.

Инвестиционното предложение е свързано с монтаж на нов БКТП 20/0,4/0,231 kV-1X800 kVA в ПИ с идентификатор 07079.662.9570 по КК на град Бургас, Южна промишлена зона, община Бургас, с цел присъединяване към електроразпределителната мрежа на Административна сграда в ПИ с идентификатор 07079.662.9570 по КК на град Бургас, Южна промишлена зона, община Бургас. В БКТП-нов ще бъдат обособени три сектора: за трансформатор, за разпределителна уредба 20 kV-РУ-20 kV, за табло ниско напрежение-РУ-0,4 kV.

Дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. (ДВ, бр. 23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), и Заповед № РД-719/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на Министъра на околната среда и водите.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в урбанизирана територия), обема и характера на предвидените дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в разглежданата площ няма пясъчни дюни. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

инж. КЕТИ МИЛЕВА КУКУШКОВА
За Директор на РИОСВ – Бургас
Заповед № РД-169/04.10.24г.

О КОЛНАТА С



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

