



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3077 (12) 08. 10. 2024
ГР. БУРГАС

ДО

„МЛ СОЛАР 2000“ ООД

УЛ. „ИВАН МИНДИЛИКОВ“ № 2 ЕТ. 4

ГР. ПЛЕВЕН

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Изграждане фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) до 5 MW за производство и продажба на ел. енергия в ПИ с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, местност „Дъбравата“, община Поморие“, с възложител: „МЛ Солар 2000“ ООД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-3077/11/25.09.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горещитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Изграждане ФЕЦ до 5 MW за производство и продажба на ел. енергия в ПИ с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, местност „Дъбравата“, община Поморие“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ – Бургас е издал:

- Решение № БС-71-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на „Изработване на ПУП-ПЗ в обхват на поземлен имот с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, община Поморие, с цел отреждане на имота „за фотоволтаична електроцентрала“. Решението е с характер да не се извършва ЕО. Същото е в срок на правно действие.

- Писмо с изх. №ПД-3077(10)/11.09.2024 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на нов БКТП с ЗРУ 20 kV/0.8 kV 4x1250 kVA и кабелна линия от БКТП на „ЕР“ Юг до БКТП на ФЕЦ в поземлен имот с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, община Поморие“, с възложител: „МЛ Солар 2000“ ООД. Определено е, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Със Заповед №РД-16-1208/19.07.2023 г. е одобрен ПУП-ПЗ за поземлен имот с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, местност „Дъбравата“, община Поморие, с който се предвижда свободно застрояване за „фотоволтаична електроцентрала“, със следните устройствени показатели за устройствена зона „Пп“ – предимно производствена устройствена зона – Плътност на застрояване до 8-%, Кинт до 2.0, минимална озеленена площ – 20% и предвидено паркиране в границите на имота.

Предвижда се изграждане на ФЕЦ с инсталирана DC мощност 4929.28 kW. Строителството ще се изпълни в границите на ПИ с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, местност „Дъбравата“, община Поморие. Фотоволтаичната система се състои от общо 7702 броя фотоволтаични модули (панели), всеки с номинална мощност от 640Wp. Панелите са свързани последователно в серии (стрингове) и са монтирани на метална стационарна конструкция върху терена с изложение югозапад. За преобразуване на постоянния ток на модулите в променлив, с параметрите на мрежата, ще се използват инвертори. Инверторите ще се монтират на конструкцията за монтаж на модулите. Свързването на отделните модули един към друг в стринг се осъществява посредством готови връзки на модулите. Връзката на инверторите към ТНН на БКТП ще се изпълни с кабел САВТ - 3x185+95mm². Измерването на електрическата енергия ще става в табло мерене до фасадата на БКТП, чрез дистанционно управление. Предвидена е мълниезащитна инсталация с 3 броя активни мълниеприемни мачти с изпреварващо действие 60µs и H=6,0 м. Централата ще бъде оградена с ажурна телена ограда.

Мястото на присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа е: РУ 20kV на П/Ст. „Каблешково“ 110/20kV, чрез изграждане на нова кабелна линия от РУ 20kV на П/Ст. „Каблешково“ до нов БКТП, разположен в имота на производителя.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. **Попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ Натура 2000 места- защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с код BG0000151 „Айтоска планина“, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед №РД-1018/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), всички на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал. 2 във връзка с чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на ИП е допустима спрямо:

- режимът на дейности в защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000151 „Айтоска планина“, определени със заповедта по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението /урбанизирана територия с одобрен ПУП-ПЗ/, обема /ФЕЦ с мощност 4929.28 kW/ и характера /фотоволтаични модули, който преобразуват слънчевата светлина в електрическа/ на заявеното ИП, при реализацията



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



му няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000151 „Айтоска планина” от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона, тъй като за теренът, предвиден за реализацията на ИП, е извършена оценка за съвместимост на плана чрез процедурата по ЕО. Заключениеето на оценката е, че прилагането на плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видовете и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000151 „Айтоска планина”;

- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид характеристиките на имота и характера на инвестиционното предложение /дейности за добиване на електроенергия по един от най-екологичните начини /;

- нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;

- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;

- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитената зона, при реализацията му в комбинация с други в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Изграждане фотоволтаична електроцентра (ФЕЦ) до 5 MW за производство и продажба на ел. енергия в ПИ с идентификатор 02810.15.176 по КК на с. Бата, местност „Дъбравата“, община Поморие“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

В заключение на гореизложеното обръщаме внимание, че следва да се спазват условията в постановеното от Директорът на РИОСВ – Бургас, Решение № БС-71-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

**ИНЖ. КЕТИ МИЛЕВА КУКУШКОВА
ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-169/04.10.2024 Г.**



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



