



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2838 (1)  
ГР. БУРГАС,

10. 10. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС  
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1  
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабелна линия 1кV от кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ъгъла на ул. „Драва“ и ул. „Комсомолска“ (кв. Сарафово) до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.751 по КККР на гр. Бургас (УПИ XI, кв.46 по плана на кв. Сарафово), община Бургас за захранване на обект в същия имот“, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

Във връзка с внесената от, Вас документация с вх. № ПД-2838/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Кабелна линия 1кV от кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ъгъла на ул. „Драва“ и ул. „Комсомолска“ (кв. Сарафово) до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.751 по КККР на гр. Бургас (УПИ XI, кв.46 по плана на кв. Сарафово), община Бургас за захранване на обект в същия имот“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-955(1)/23.03.2023г., с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и подземен паркинг в ПИ с идентификатор 07079.820.751 по КК на град Бургас, община Бургас (УПИ XI, кв. 46 по плана на кв. Сарафово, град Бургас)“ не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и че не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС.

За строеж „Жилищна сграда с гаражи и подземен паркинг“ в ПИ с идентификатор 07079.820.751 по КККР на гр. Бургас (УПИ XI, кв.46 по плана на кв. Сарафово) архитект при Община Бургас е издал Разрешение за строеж № И-25/03.04.2023г. Разрешението е влязло в сила на 18.04.2023г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)

[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изтегляне на нова кабелна линия 1kV, тип NAY2Y-J 4x95 мм<sup>2</sup>, от кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран на ъгъла на ул. „Драва“ и ул. „Комсомолска“ (кв. Сарафово) до ново електромерно табло на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.751 по КККР на гр. Бургас (УПИ XI, кв.46 по плана на кв. Сарафово), община Бургас за хранване на обект в същия имот. Кабелната линия ще се положи в изкоп 0,4/0,8м под тротоарни настилки, в PVC тръби в изкоп 0,4/0,7м при пресичане на подходи за гаражи и в PVC тръби ø110 в бетонов кожух в изкоп 0,45/1,1м при пресичане на улици. Кабелното трасе преминава през ПИ с идентификатор 07079.820.958 (НТП: За второстепенна улица).

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът и трасето на кабела **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр. 108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/ 2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имота, трасето на кабела, обема и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имота и по трасето на кабела **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

**ИНЖ. КЕТИ МИЛЕВА КУКУШКОВА**

За Директор на РИОСВ – Бургас

Заповед № РД-169/04.10.2024г.



гр. Бургас, к-с „Слънце“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813299 Факс: +359 56 813200  
e-mail: rio@unacs.org  
www.riovbs.com

