



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2839(1)  
ГР. БУРГАС

14. 10. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД  
ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА БУРГАС

**Относно:** инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП „Ветрен“ до ново електромерно табло, монтирано на имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.12.19 по КК на гр. Бургас за захранване на обекти в същия имот”, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2839/2024 г. в РИОСВ-Бургас за инвестиционното предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - *Наредбата за ОС*, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Кабел ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП „Ветрен“ до ново електромерно табло, монтирано на имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.12.19 по КК на гр. Бургас за захранване на обекти в същия имот”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-3422(6)/27.09.2023 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сгради със смесено предназначение в УПИ ХХХI-19, бивш масив 19, м. „Кантона”, кв. „Ветрен”, гр. Бургас, община Бургас, /ПИ с идентификатор 07079.12.19 по КК/”, с което е определил, че предвидените дейности, свързани с реализацията на предложението не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от Закона (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Бургас е издал Разрешение за строеж № О-119/24.10.2023 г. на обект: „Сграда със смесено предназначение – етапно строителство: Първи етап – Сграда 1; Втори етап – Сграда 2; Трети етап – Сграда 3 и Четвърти етап – Сграда 4“ в ПИ с идентификатор 07079.12.19 по КК, УПИ ХХХI-19, бивш масив 19, м. „Кантона”, кв. „Ветрен”, гр. Бургас.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388  
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)





С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на кабелна линия ниско напрежение от табло ниско напрежение, тип NAY2Y- J 4x240 mm<sup>2</sup> до ново електромерно табло, монтирано на имотната граница на ПИ с идентификатор 07079.12.19 по КК на гр. Бургас за захранване на обекти в същия имот. Кабелът ще се положи както следва: под тротоарни настилки – свободно положен в изкоп с размери 0,4/0,8 м; при пресичане на подходи за гаражи – в PVC тръби, в изкоп 0,4/0,7 м; при пресичане на улици – в PVC тръби Ø 160 в бетонен кожух, в изкоп 0,45/ 1,1 м. Дължината на кабелната линия ще бъде 203 м. Трасето на кабелната линия ще преминава през следните ПИ с идентификатори по КК: 07079.12.26 – за ниско застрояване (до 10 m); 07079.12.1835 – за второстепенна улица; 07079.12.1834 – за второстепенна улица; 07079.12.21 – нива; 07079.12.1832 – за второстепенна улица. Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: ТНН трафопост „Ветрен“, извод СН „Водопровода“, подстанция „Хоризонт“.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на настоящото инвестиционно предложение, не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Елементите на инвестиционното предложение (ново ЕТ, трасе на кабел), не попадат в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко е разположена защитена зона BG0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-717/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/2023 г.) и двете на министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението (извън защитени зони) и характера на инвестиционното предложение (ел.захранваща инфраструктура), считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.*

**ИНЖ. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА**

за Директор на РИОСВ-Бургас  
Заповед № РД-89/16.06.2023 г.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388  
Тел:+359 56 813205, Факс:+359 56 813 200  
e-mail: [riosvbs@unacs.bg](mailto:riosvbs@unacs.bg)  
[www.riosvbs.com](http://www.riosvbs.com)

