



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2916 (1)

ГР. БУРГАС

16.10.2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Външно ел. захранване на „Вилна сграда с басейн“ в ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село Лозенец, община Царево и изграждане на кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КК на село Лозенец, община Царево до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село Лозенец, община Царево“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-2906/04.10.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Външно ел. захранване на „Вилна сграда с басейн“ в ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село Лозенец, община Царево и изграждане на кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КК на село Лозенец, община Царево до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село Лозенец, община Царево“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с външно ел. захранване на „Вилна сграда с басейн“ в ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село Лозенец, община Царево и изграждане на кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КК на село Лозенец, община Царево до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село Лозенец, община Царево.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал:

– писмо с изх. № ПД-2466(1)/29.08.2023 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа“, (УПИ IV, кв. 54 по плана на с. Лозенец), община Царево“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС;



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



– писмо с изх. № ПД-2466(3)/27.10.2023 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на басейн в ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на с. Лозенец, местност „Тарфа“, (УПИ IV, кв. 54 по плана на с. Лозенец), община Царево“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС.

Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение ще бъде монтирано ново елестромерно табло на фундамент пред ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село Лозенец, община Царево. Присъединяването на новото елестромерно табло към електроразпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством изграждане на кабелна линия тип NAY2Y 4x185 мм² от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КК на село Лозенец, община Царево до новото електромерно табло. Кабелната линия ще бъде положени в изкоп с размери 1,1/0,6 м. Дължината на трасето ще е 22 м и преминава през ПИ с идентификатори 44094.1.950 (НТП За второстепенна улица) и 44094.1.976 (НТП За второстепенна улица).

Предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда /ДВ бр. 77/27.09.2005/ и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 “Ропотамо”, определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/28.09.2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.) на всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 “Ропотамо” от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в горечитираната защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Външно ел. хранване на „Вилна сграда с басейн“ в ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село Лозенец, община Царево и изграждане на кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.973 по КК на село Лозенец, община Царево до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.1.947 по КК на село

Лозенец, община Царево“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че територията, предвидена за реализация на ИП, **няма характеристика на пясъчни дюни.**

Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



