



ИЗХ. № ПД-2906 (1)

ГР. БУРГАС 16.10.2024

ДО „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД

УЛ. „ХРИСТО ДАНОВ“ № 37

ГР. ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА ЦАРЕВО

Относно: Инвестиционно предложение /ИП/: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с. Лозенец и изграждане на кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.339 по КК на село Лозенец, община Царево до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с.Лозенец, община Царево“ с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № ПД-2906/04.10.2024 г. в РИОСВ-Бургас за горесцитираното ИП, което приемам като уведомление по чл. 10. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оцен ка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам за следното:

ИП: „Външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с. Лозенец и изграждане на кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.339 по КК на с. Лозенец, община Царево до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с. Лозенец, община Царево“, **попада** в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

ИП е свързано с външно ел. захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с. Лозенец и изграждане на кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.339 по КК на с. Лозенец до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с. Лозенец, община Царево.

Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-2854(1)/05.10.2023 г., с което е определил, че инвестиционно предложение „Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради в ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с. Лозенец, община Царево /УПИ XIV, предишен идентификатор 44094.502.261 по КК на с. Лозенец, община Царево/“ не попада в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда, не подлежи на регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда и не е необходимо провеждане на процедури по реда на Глава Втора от Наредбата за ОС.

Съгласно изходните данни от инвестиционното предложение ще бъде монтирано ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на село Лозенец, община Царево. Присъединяването на новото електромерно табло към електроразпределителната мрежа ще бъде осъществено посредством изграждане на кабелна линия тип NAY2Y 4x35 mm² то електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.339 по КК на село Лозенец, община Царево до новото електромерно табло. Кабелната линия ще бъде положени в изкоп с размери 0,8/0,4 м. Дължината на трасето е 15 м и преминава през ПИ с идентификатор 44094.502.344 (НТП За второстепенна улица).

Предвидените дейности, **не** попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда).

Теренът, предвиден за реализация на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 "Ропотамо", определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1042/2020 г. (обн., ДВ, бр. 19/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-727/2023 г. (обн., ДВ, бр. 83/2023 г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 "Ропотамо" от мрежата Натура 2000, по отношение на:

- пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона;
- трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в горещитираната защитена зона;
- нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитените зони, при реализацията му в комбинация с други одобрени в района на въздействие инвестиционни предложения, планове, програми, проекти.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното ИП: „Външно ел. хранане на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с. Лозенец, община Царево и изграждане на кабелна линия 1 kV от електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.339 по КК на с. Лозенец, община Царево до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 44094.502.349 по КК на с. Лозенец, община Царево“ **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че територията, предвидена за реализация на ИП, **няма характеристика на пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал. 3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



гр. Бургас, к-с Девир, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



ISO 9001

