



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3014 (1)

ГР. БУРГАС

17. 10. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС

УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Удължаване на съществуваща ВМрНН с изграждане на 1 бррой СБ стълб и 1 бррой помощен стълб от последен стълб на ВМрНН, кв. „Банево“, монтиран между ПИ с идентификатори 07079.13.1206 и 07079.13.1207 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло между ПИ с идентификатори 07079.13.1193 и 07079.13.1194, за захранване на обект в ПИ с идентификатор 07079.13.1194 по КК на гр. Бургас, кв. „Банево“, общ. Бургас“, с възложител: „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3014/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл.6а, т.2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Удължаване на съществуваща ВМрНН с изграждане на 1 бррой СБ стълб и 1 бррой помощен стълб от последен стълб на ВМрНН, кв. „Банево“, монтиран между ПИ с идентификатори 07079.13.1206 и 07079.13.1207 по КК на гр. Бургас до ново електромерно табло между ПИ с идентификатори 07079.13.1193 и 07079.13.1194, за захранване на обект в ПИ с идентификатор 07079.13.1194 по КК на гр. Бургас, кв. „Банево“, общ. Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

За имота предмет на електрозахранване, Директорът на РИОСВ-Бургас е издал писмо с изх. № ПД-197(1)/04.02.2020 г., за ИП: „Изграждане на по една вилна сграда и огради в УПИ XLVIII-31, /ПИ с идентификатор 07079.13.1193 по КК/, УПИ XLIX-31, /ПИ с идентификатор 07079.13.1194 по КК/ и УПИ L /ПИ с идентификатор 07079.13.1195 по КК/, по плана на кв. „Банево“, гр. Бургас, общ. Бургас“, с възложител: Галин Николов, с което е определил, че дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. За сградата, предмет на захранване е издадено Разрешение за строеж № О-129/22.11.2023 г., от Главния архитект на Община Бургас за вилна сграда в УПИ XLIX-31, б. м. 41, местност „Срещу село“, кв. „Банево“, гр. Бургас, /ПИ с идентификатор 07079.13.1194 по КК/.

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на един брой усилен стоманобетонен стълб, тип КЦ590/9,5м между ПИ с идентификатори 07079.13.1206 и 07079.13.1207 по КК на гр. Бургас и изтегляне на въздушна линия усукани проводници /ВЛУП/, тип АI/R, с изолация XLPE 3x70+71,5 мм², с носеща нула от съществуващ стълб, изв. 2/ВЛ1, ТП „Банево 3” до новомонтирания стълб. Ще се монтира и нов метален помощен пилон между ПИ с идентификатори 07079.13.1193 и 07079.13.1194 по КК и ще се изтегли въздушна линия усукани проводници /ВЛУП/, тип АI/R, с изолация XLPE 4x16 мм², с носеща нула от новомонтирания стълб между ПИ с идентификатори 07079.13.1206 и 07079.13.1207 по КК на гр. Бургас до новомонтирания помощен пилон между ПИ с идентификатори 07079.13.1193 и 07079.13.1194. До помощния новомонтиран стълб ще се монтира ново електромерно табло, тип ТЕПО1М+1Т/А+/БВВ, като то ще се захрани с кабел, NAY2Y-J 4x16 от новоизградената ВМрНН с усукани изолирани проводници. Трасето на кабелната линия ще преминава през следните ПИ с идентификатори – 07079.13.152 – за селскостопански, горски, ведомствен път (7,69 м); 07079.13.1192 – за второстепенна улица (0,08 м) и 07079.13.1204 – за второстепенна улица 920,92 м). Общата дължина на трасето ще бъде 28,69 м.

Дейностите, свързани с реализация на настоящото инвестиционно предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда).

Имотът, предмет на електрозахранване и трасето на кабел не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Попадат в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-1018/17.12.2020г. (ДВ, бр.17/26.02.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-717/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) и двете на министъра на околната среда и водите. При извършената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитената зона, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, трасето (в периферията на защитената зона и граничещи с регулацията на кв. Банево), приключилите процедури, издаденото Разрешение за строеж и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му, няма вероятност от отрицателно въздействие върху горепосочената защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

