



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-2898 (1)
ГР. БУРГАС 17. 10. 2024

ДО
„СЪНИТОК” ЕООД
ГР. АЙТОС, УЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ № 3

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА АЙТОС

Относно: Инвестиционно предложение: „Преустройство на мачтов трафопост МТП „Кузи”, находящ се в ПИ с идентификатор 00151.172.3 по КК на гр. Айтос, с цел увеличаване на мощността”, с възложител: „Съниток” ЕООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-2898/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам за следното:

Инвестиционно предложение „Преустройство на мачтов трафопост МТП „Кузи”, находящ се в ПИ с идентификатор 00151.172.3 по КК на гр. Айтос, с цел увеличаване на мощността”, попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Главният архитект на Община Айтос е издал:

- Разрешение за строеж № 9/17.02.2003 г. за газобензиностанция в № 167006, гр. Айтос, местност „Могилата”;
- Разрешение за строеж № 61/23.05.2003 г. за мачтов трафопост и външно ел. хранване;
- Разрешение за строеж № 25/08.05.2006 г. за Кабел 20 kV до МТП в имот № 720003, гр. Айтос.

Началникът на РДНСК-гр. Бургас е издал Разрешение за ползване № ДК-06-14/22.01.2007 г. на строеж: „Мачтов трафопост 50 kVA, 20/0,4.

С инвестиционното предложение се предвижда преустройство на мачтов трафопост МТП „Кузи”, находящ се в ПИ с идентификатор 00151.172.3 по КК на гр. Айтос, с цел за увеличаване на мощността. Ще се демонтира съществуващата трафомашина и ще се монтира нова, с мощност 400 kVA. Съоръженията на МТП, като РОМ, подпорни изолатори и шини не се променят. Ще се подменят високоволтовите предпазители на трафомашината с 30А, както и хранващия кабел НН от трафомашината до новопредвидено електромерно табло ТЕПО 1Тс ТТ600/5А+КРЩ, монтирано до МТП „Кузи” с NYU-0 3x(2x240)+1x240 mm², поставен в



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица” 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



предпазна метална тръба 3. Ще бъдат изградени 2 броя кабелни линии 1 kV, тип NAY2Y 4x240mm² в паралел, положени в изкоп 1,1/0,4 м от новото електромерно табло до ГРТ табло на обекти, намиращи се в ПИ с идентификатор 00151.167.6 по КК на гр. Айтос.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотът не попада в границите на защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитена зона, определена по реда на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо е разположена защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-375/15.05.2020 г. (ДВ, бр. 50/02.06.2020 г.) и изменена със Заповед № РД-725/28.09.2023 г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023 г.), и двете на Министъра на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение, считам че при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху посочената по-горе защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ
Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

