



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3000(1)

ГР. БУРГАС

22. 10. 2024

ДО

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС-ЦЕНТЪР

ГР. БУРГАС, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 1

КОПИЕ ДО

ОБЩИНА БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП „Стар“ до ново електромерно табло монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.720 по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същият имот“ с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, КЕЦ БУРГАС-ЦЕНТЪР

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3000/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост Наредбата за ОС и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от табло ниско напрежение (ТНН) на БКТП „Стар“ до ново електромерно табло монтирано в ПИ с идентификатор 07079.820.720 по КК на град Бургас, община Бургас за захранване на обект в същият имот“, попада в обхвата на **чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.**

Писмо с изх. № ПД-91(2)/19.01.2021 г., издадено от Директора на РИОСВ-Бургас за ИП: „Изграждане на жилищна сграда и плътна ограда в УПИ II-1326, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, /ПИ с идентификатор 07079.608.249 по КК/, с възложител: „Ди Енд Ди 2010“ АД, с което е определил, че дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда и не подлежат на процедури по реда на Глава шеста от ЗООС (преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или задължителна оценка на въздействието върху околната среда), както и че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Разрешение за строеж № П-9/02.03.2021 г., издадено от Главния архитект на Община Бургас за жилищна сграда в УПИ II-1326, кв. 116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас.

С инвестиционното предложение се предвижда монтаж на ново електромерно табло /ЕТ 9Т1М/ на границата на ПИ с идентификатор 07079.608.249 по КК на гр. Бургас за захранване на обект в имота. Новото ЕТ ще се захранва с кабел NAY2Y-J 4x95mm² от съществуващ кабелен разпределителен шкаф пред ПИ с идентификатор 07079.608.185 по КК. Трасето на кабелната линия ще преминава през ПИ с идентификатори по КК: 07079.608.308 - за второстепенна улица; 07079.608.309 - за второстепенна улица и 07079.608.309 - за второстепенна улица. Кабелът ще се положи и изтегли в изкоп, с размери: 0,4/0,8 м непосредствено в земя под тротоарни настилки и в изкоп 0,6/1,1 м, непосредствено в земя под пътното платно.

Мястото на присъединяване към електроразпределителната мрежа ще бъде: съществуващ КРШ на ул. „Аспарух“ 68, трафопост „Аспарух“, извод СН „Семафор“, подстанция „Рибари“.



Г гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com



Посочените по-горе дейности, свързани с реализация на инвестиционното предложение не попадат в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Теренът **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000). Най-близко е разположена защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008г. (ДВ, бр. 108/2008г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 48/08.06.2021г.), и Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/03.10.2023г.), всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализацията им не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху гореописаната защитената зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, **че в разглежданата площ няма пясъчни дюни.** Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com

