



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ИЗХ. № ПД-3013 (1) 22. 10. 2024
ГР. БУРГАС,

ДО
„СТРОЙ МЕДИКАЛ“ ООД
Ж.К. „ИЗГРЕВ“, БУЛ. „ДИМИТЪР ДИМОВ“
ГР. БУРГАС

КОПИЕ ДО
ОБЩИНА БУРГАС

Относно: инвестиционно предложение „Изместване на кабелни линии 1kV – 2 броя, от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 до съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.538 по КК на град Бургас и кабелна линия 20 kV от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 до съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 по КК на град Бургас, община Бургас“ с възложител: „СТРОЙ МЕДИКАЛ“ ООД

Във връзка с внесената от Вас документация с вх. № ПД-3013/2024г. в РИОСВ-Бургас за цитираното инвестиционно предложение, която приемам като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, наричана за краткост *Наредбата за ОС* и на основание чл. 6а, т. 2 от същата, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение „Изместване на кабелни линии 1kV – 2 броя, от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 до съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.538 по КК на град Бургас и кабелна линия 20 kV от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 до съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 по КК на град Бургас, община Бургас“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение е свързано с изместване на съществуващи кабелни линии 1kV – 2 броя, от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 до съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.538 по КК на град Бургас и кабелна линия 20 kV от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 до съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 по КК на град Бургас, община Бургас.

Изместването на кабелна линия 20kV, ще се осъществи като в имот идентификатор с 07079.501.540 съществуващата кабелна линия 20kV, изпълнена с кабел, тип АОСБ 3x150mm², между ТП „534“ и ТП „516“ се прекъсне и се изтегли нов кабел, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm². В мястото на прекъсването ще се изпълнят по 3 броя муфи 20kV между съществуващия и новия кабел. Новият кабел, тип NA2XS(F)2Y 3x1x185mm² ще се положи в подземен изкоп с размери 0,9/0,6 м.



гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица“ 67, ет.3, п.к.388
Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200
e-mail: riosvbs@unacs.bg
www.riosvbs.com



Изместването на 2 броя кабелни линии 1kV, ще се осъществи като в имот идентификатор 07079.501.311 съществуващите кабелни линии 1kV, изпълнени с кабели, тип NAY2Y 4x185mm², от съществуваща РК в ПИ с идентификатор 07079.501.157 към съществуващи електромерни табла ET1 и ET2 в ПИ 07079.501.154 се прекъснат и се изтеглят 2 броя нови кабели, тип NAY2Y 4x185mm². В мястото на прекъсването ще се изпълнят по 2 броя муфи 1kV между съществуващите и новите кабели. Новите кабели, тип NAY2Y 4x185mm² ще се положат в подземен изкоп с размери 0,8/0,4 м.

Посочените по-горе дейности, свързани с реализацията на инвестиционно предложение „Изместване на кабелни линии 1kV – 2 броя, от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 до съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.538 по КК на град Бургас и кабелна линия 20 kV от съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 до съединителни муфи пред ПИ с идентификатор 07079.501.540 по КК на град Бургас, община Бургас“ **не попадат** в позициите на Приложения № 1 и 2, съответно към чл. 92 и чл. 93 от ЗООС и **не подлежат** на регламентираните с Глава шеста от Закона процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда, задължителна екологична оценка и/или оценка на въздействието върху околната среда.

Имотите **не попадат** в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, както и **не попадат** в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е с код BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/17.11.2008г. (обн., ДВ, бр. 108/2008г.), изм. и доп. със Заповед № РД-309/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.), изм. и доп. със Заповед № РД-718/28.09.2023г. (ДВ, бр. 83/2023г.) всички на министъра на околната среда и водите.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението на имотите, обема и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху посочената по-горе най-близо разположена защитена зона. В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган е, **че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие е установено, че в имотите **няма пясъчни дюни**. Настоящото становище по отношение на пясъчните дюни, предвид Заповед № РД-299/ 29.03.2013г. на Министъра на околната среда и водите, следва да се счита и като становище по смисъла на §25, ал.3 на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Бургас за промените.

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ – Бургас

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перушица“ 67, ет.3, п.к.388

Тел: +359 56 813205, Факс: +359 56 813 200

* e-mail: riosvbs@unacs.bg

www.riosvbs.com

